

ZAŁĄCZNIK CO6

Tab.1 Wytyczne elektryczne

Lp	Oznaczenie urządzenia	Typ urządzenia	Moc elektryczna [W]	Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz]	Ilość [szt]	Moc łącznie [W]	Lokalizacja	Uwagi:
1	PC	powietrzna pompa ciepła o mocy grzewczej A2/W35/ wsp. wyd. (COP) 43,4 kW/3,40	26400	3x400 [V] / 50[Hz]	1	26400	kotłownia (-1.04)	
2	K	kocioł gazowy o mocy 50 kW	120	1x230 [V] / 50[Hz]	1	120	kotłownia (-1.04)	
3	P PC (M16)	pompa obiegowa pompy ciepła	140	1x230 [V] / 50[Hz]	1	140	kotłownia (-1.04)	(dostarczyć razem z pompą ciepła)
4	P K	pompa kotłowa	640	1x230 [V] / 50[Hz]	1	640	kotłownia (-1.04)	(dostarczyć razem z kotłem)
5	P OP1	pompa obiegowa obiegu OP1	160	1x230 [V] / 50[Hz]	1	160	kotłownia (-1.04)	
6	P OSZ1	pompa obiegowa obiegu OSZ1	280	1x230 [V] / 50[Hz]	1	280	kotłownia (-1.04)	
7	P OSZ2	pompa obiegowa obiegu OSZ2	160	1x230 [V] / 50[Hz]	1	160	kotłownia (-1.04)	