



---

**Wyjaśnienia specyfikacji  
warunków zamówienia**

Nasz znak ZP.271.8.2022

Nowy Targ 03.03.2022r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 5”.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w pkt 5 opisany został szczegółowo proponowany system posadzki sportowej.

Niestety lecz opis ten zawiera błędy, ponieważ opisany system posadzki sportowej nie istnieje. Jest to połączenie 2 systemów jakie były stosowane w przeszłości na rynku posadzek sportowych tj. – starej wersji systemu z deską barlinecką o nazwie handlowej SporteXtreme i wykładziny sportowej firmy TARKETT Linospot 3,2mm. Opisana wyżej konstrukcja tj. legarowanie 16x50mm była stosowana jedynie w w/w systemie Barlinka lecz zaraz tylko z jedna warstwa płyty OSB3. Obecnie od kilku lat ten system nie jest już wykonywany (został zastąpiony nowym system - grubsze legarowanie i w dodatku ze sklejki- właśnie ze względu na problemy występujące przy zastosowaniu tak cienkich legarów jak 16 mm).

Ponadto posadzka której konstrukcja składa się z połączenia 2 różnych systemów nie może być nawet nazywana posadzką sportowa gdyż nie będą wówczas spełnione wymagania normy PN-EN 14904.

W związku tym zwracamy się z prośbą aby zmienić zapisy na zgodne z obowiązującą normą, czyli na systemową posadzkę sportowa która winna mieć następujące badania na cały system:

Dokumenty jakimi winien dysponować Wykonawca na etapie składania oferty:

1. Świadczenie na zgodność z obowiązującą normą PN- EN 14 904 - wymaga się aby system posiadał pełne badania na zgodność z PN-EN 14904 (13 parametrów).
2. Ocena właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 14 904.
3. Karta techniczna proponowanego systemu potwierdzona przez producenta (z pieczętą i podpisem producenta w oryginale ) z podaniem miejsca realizacji.
4. Karta techniczna proponowanej wykładziny sportowej.
5. Klasyfikacja ogniowa na cały system min. Cfl-s1- raport z badan całego systemu.

**Referat ds. Zamówień Publicznych**

tel. (18) 26-11-244

fax (18) 26-62-312

e-mail: [umnt@um.nowytag.pl](mailto:umnt@um.nowytag.pl)

[www.nowytag.pl](http://www.nowytag.pl)

pokój Nr 221, II piętro



## Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Ponadto minimalne właściwości systemu to:

- a. powierzchnia wykładziny zabezpieczona fabrycznie przez naniesienie powłoki ochronnej na bazie poliuretanu PUR utwardzonego promieniami UV,
- b. min. 10 lat gwarancji producenta na wykładzinę,
- c. grubość legarów min 20 mm,
- d. grubość płyty typu P5 min. 2x 12mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 4.2 SWZ - „wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające stosowanie w budownictwie zabezpiecza wykonawca na własny koszt”.

Zgodnie z powyższym zapisem wykonawca w odniesieniu do podłogi sportowej, przed dokonaniem montażu winien przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- 1/ świadectwo na zgodność z obowiązującą normą PN-EN 14 904,
- 2/ kartę techniczną proponowanego systemu potwierdzoną przez producenta,
- 3/ kartę techniczną proponowanej wykładziny sportowej,
- 4/ klasyfikację ogniową na cały system Cfl-s1.

Zamawiający informuje ponadto, iż dopuszcza grubość legarów nie mniejszą niż 16 mm, a wymiary pozostałych poszczególnych elementów podłogi winny wynikać z zastosowanego przez wykonawcę systemu.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Watycha**

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2. [www.nowytarg.pl](http://www.nowytarg.pl)
3. a/a

**KIEROWNIK REFERATU  
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*mgr inż. Krzysztof Iskra*

tel. (18) 26-11-244  
fax (18) 26-62-312

**Referat ds. Zamówień Publicznych**

e-mail: [umnt@um.nowytarg.pl](mailto:umnt@um.nowytarg.pl)  
[www.nowytarg.pl](http://www.nowytarg.pl)

pokój Nr 221, II piętro

**INSPEKTOR**

**inż. Piotr Pudzisz**

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

**inż. Włodzisław Schab**