

Znak sprawy: **ZP.271.2.2024**

Dotyczy zamówienia: **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu.**

Odpowiedzi na przesłane pytania i wnioski

Pytania cz. V:

1. Brak rysunków profili zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wnioskujemy o uzupełnienie.
2. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności węzła ciepła. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności zestawów podnoszenia ciśnienia. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
4. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności umywalki ceramicznej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
5. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności umywalki ceramicznej dla niepełnosprawnych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
6. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności zlewozmywaka. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
7. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności szafek kuchennych pod zlewozmywak.

Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.

8. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności parametrów kluczowych do określenia równoważności wanny kąpielowej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
9. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności siedziska prysznicowego składanego z oparciem. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
10. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności miski ustępowej z deską twardą. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
11. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności miski ustępowej dla niepełnosprawnych z deską twardą wolnoopadającą. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
12. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności przycisków do spłuczek podtynkowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
13. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności baterii umywalkowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
14. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności baterii umywalkowych jednouchwytowych dla niepełnosprawnych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
15. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności baterii zlewozmywakowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.

16. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności baterii wannowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
17. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności baterii prysznicowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
18. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wentylatora dachowego wentylacji higrosterowanej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
19. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności zbiornika retencyjnego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
20. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności przepompowni ścieków deszczowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
21. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności przepompowni ścieków deszczowych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
22. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności separatora substancji ropopochodnych

z osadnikiem piasku. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.

23. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności kolektorów słonecznych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
24. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności elektronicznego regulatora różnicowego temperatury. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
25. Proszę o potwierdzenie, że zasilanie WLZ rozdzielnic mieszkaniowych można wykonać przewodem YDYżo 5x6. Informujemy, że norma N SEP-E 007 została unieważniona przez prezesa SEP. CPR określa jedynie minimalną klasę reakcji na ogień dla kabli jako E_{ca}. Zawyżanie klasy przewodzenia obciąża Inwestora dodatkowymi kosztami. Poniżej fragment szkolenia organizowanego przez podkarpacką okręgową izbę inżynierów budownictwa:

Zgodnie z CPR w budynku należy stosować przewody lub kable o klasie nie niższej niż E_{ca}.


Norma N SEP-E 007:2017 jest normą branżową, jej stosowanie jest dobrowolne. Norma ta zawiąza wymagania dotyczące stosowanie przewodów o określonych klasach reakcji na ogień.

Rozporządzenie CPR pozostawia krajom członkowskim kwestię określenia wymagań dla typów/rodzajów budynków i nie narzuca żadnych wymagań w stosunku do kabli przez powiązanie ich z typami budynków, zastrzegając minimalną klasę reakcji na ogień do stosowania w budynkach jako E_{ca}.

26. Proszę o potwierdzenie, że instalacje w obrębie mieszkań można wykonać standardowym przewodem o klasie reakcji na ogień nie niższej niż E_{ca} np. YDYżo.
27. Proszę o potwierdzenie, że możliwe jest wykonanie instalacji teletechnicznych z wykorzystaniem tzw. multikabla o klasie reakcji na ogień nie niższej niż E_{ca}.
28. Proszę o potwierdzenie, że WLZ zasilający TL1, TL2 można zrealizować z wykorzystaniem przewodu typu YAKY/YAKXS o klasie reakcji na ogień nie niższej niż E_{ca}.
29. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności paneli fotowoltaicznych. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
30. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności rozdzielnic wentylacji dachowej RW.

Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.


31. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności rozdzielnic wężła ciepła RWC. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
32. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności rozdzielnic mieszkaniowej TM. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
33. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności rozdzielnic TL1 oraz TL2. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
34. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności szafy SWP. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
35. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności rozdzielnic RA1 i RA2. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
36. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności centrali oddymiania CSO. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
37. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak monitora wideodomofonu. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
38. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak

- parametrów kluczowych do określenia równoważności panelu wielonumerowego domofonowego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
39. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności opraw oświetlenia awaryjnego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 40. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności opraw oświetlenia awaryjnego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 41. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności elementów systemu przyzywowego. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 42. Proszę o potwierdzenie że w przypadku symbolu elektrycznego  można zastosować podwójne gniazdko w pojedynczej puszcze.
 43. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności oprawy oświetlenia zewnętrznego oznaczonej A1. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 44. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności oprawy oświetlenia zewnętrznego oznaczonej A1a. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 45. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności oprawy oświetlenia zewnętrznego oznaczonej A2. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 46. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności oprawy oświetlenia zewnętrznego

- oznaczonej A3. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
47. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności inwertera fotowoltaicznego. Wnioskujemy Publicznych art. 99 ust. 6.
 48. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wyłącznika przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 49. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności optymalizatorów instalacji fotowoltaicznej. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 50. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wyłączników nadprądowych wewnątrz rozdzielnic mieszkaniowej TM. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 51. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wyłącznika różnicowoprądowego wewnątrz rozdzielnic mieszkaniowej TM. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.
 52. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak określenia parametrów minimalnych oraz brak parametrów kluczowych do określenia równoważności wyłączników nadprądowych wewnątrz tablic licznikowych TL. Wnioskujemy o dołączenie do dokumentacji powyższego zestawienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust. 6.

Odpowiedzi cz. V:

- Ad. 1. Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Techniczny służący celom określonym w Prawie Budowlanym. Na planie zagospodarowania terenu zawarte są rzędne projektowanych studni.**
- Ad. 2. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.**

- Ad. 3. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 4. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 5. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 6. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 7. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 8. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 9. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 10. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 11. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 12. Parametry przycisków do spłuczek podtynkowych:
Kolor: chrom błyszczący
Materiał: tworzywo sztuczne
Przykładowy przycisk:
- 
- Ad. 13. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 14. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 15. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 16. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 17. Szczegółowe zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia zawarte jest w projekcie technicznym architektury.
- Ad. 18. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 19. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 20. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 21. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.

- Ad. 22. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 23. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 24. W dokumentacji projektowej zostały przedstawione minimalne parametry techniczne i wizualno-jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry.
- Ad. 25. Wycofanie normy nastąpiło 22.01.2024 r. a projekt został wydany w kwietniu 2023 r. Inwestor nie zostanie obciążony nowymi kosztami, ponieważ projekt zawierał rozwiązanie użycia kabli i przewodów o klasach zgodnych z Dyrektywą CPR. Autorzy wycofanej normy SEP i Instytut Techniki Budowlanej ITB, zakładają stworzenie nowego, wspólnego, opracowania dotyczącego doboru kabli i przewodów wg, Dyrektywy CPR. Na dzień dzisiejszy nie znamy jej zawartości, dlatego też oprzewodowanie należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad. 26 Należy wykonać zgodnie z projektem o klasie CPR min. Dca
- Ad. 27 Należy wykonać zgodnie z projektem o klasie CPR min. B2ca
- Ad. 28 Tak, jest możliwość zamiany na kable aluminiowe o klasie Eca. Kable muszą być ułożone w rurze osłonowej i zatopione w posadzce lub pod posadzką.
- Ad. 29 Rysunek E-21 podaje parametry paneli PV. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 30 Rysunek E-19 i E-20 zawiera urządzenia, a także obudowę z wymiarami. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 31 Rysunek E-18 zawiera urządzenia, a także obudowę z wymiarami. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 32 Rysunek E-17 zawiera urządzenia, a także obudowę z wymiarami. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 33 Rysunek E-15 i E-16 zawiera urządzenia, a także obudowę z wymiarami. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 34 Rysunek E-15 zawiera urządzenia, a także obudowę z wymiarami szafy SWP. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 35 Rysunek E-13 i E-14 zawiera urządzenia, a także obudowę z wymiarami. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 36 Rysunek E-11 wskazuje szafę CSO. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 37 Rysunek E-10 wskazuje schemat blokowy instalacji domofonowej. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 38 Rysunek E-10 wskazuje schemat blokowy instalacji domofonowej. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 39 Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 40 Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.
- Ad. 41 Rysunek E-01 wskazuje schemat blokowy instalacji przyzywowej. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 42 Tak.

Ad. 43 Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 44 Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 45 Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 46 Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 47 Rysunek E-21 podaje parametry inwertera PV. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 48 Rysunek E-21 podaje parametry wyłącznik przeciwpożarowego PV. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 49 Rysunek E-21 podaje parametry optymalizatorów. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 50 Należy zastosować wyłączniki nadmiarowoprądowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 51 Należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

Ad. 52 Należy zastosować wyłączniki nadmiarowoprądowe o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie.

SIM Łódzkie Sp. z o.o.

/-/

Grzegorz Dyla