

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ZWiK/MG/DOO.540.000014.2025.1/.0016....

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolibra oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego w ul. Kolibra, ul. Drozda oraz w drodze bocznej od ul. Drozda w m. Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki”, znak sprawy: 67/DO/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie § 38 ust. 2 Polityki Zakupów, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kręgów i dennic betonowych o nasiąkliwości nieco wyższej niż 4%, np. 4,4%, biorąc pod uwagę fakt, że różnica ta jest minimalna i nie wpłynie znacząco na trwałość oraz funkcjonalność studni, a jednocześnie pozwoli na optymalizację kosztów realizacji inwestycji?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kręgów i dennic betonowych zgodnie z normą EN 1917:2002 (E). Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 6% masy.

**Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania,
znak sprawy: 67/DO/2024**

Maciej Mański
Prezes Zarządu

Prokurent
Renata Maciejewska

(Podpisy Kierownika Zamawiającego)

Sporządził/ sporządziła Marta Gerek