



MBP.271.1.2024

Złotów, 08 maja 2024 r.


**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie”.

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. dalej: PZP), wykonawca zwrócił się w dniu 07 maja 2024 r. z poniższym wnioskiem:

Proszę o udostępnienie wymaganych parametrów dotyczących regulatora pogodowego z automatyką oraz rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem wężła c.o.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Miasto Złotów, działający jako Pełnomocnik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie informuje, iż projektowaną instalację c.o. należy podłączyć do istniejącego wężła ciepłego. Istniejący węzeł ciepły posiada istniejącą automatykę pogodową i istniejącą rozdzielnicę elektryczną wraz z zasilaniem z rozdzielni głównej budynku. Projekt nie zakładał przebudowy wężła ciepłego i automatyki, ponieważ węzeł ciepły posiada rezerwę mocy grzewczej, która jest wystarczająca do podłączenia projektowanej instalacji c.o. w projektowanej rozbudowie. Takie rozwiązanie zostało uzgodnione z właścicielem wężła ciepłego, którym jest ENGIE Złotów Spółka z o.o. ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów.


z up. Burmistrza
Mariusz Orciuch
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22