

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: modyfikacja treści załącznika do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z toczącym się postępowaniem na wykonanie robót budowlanych - sprawa nr PT.2370.4.2021 pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Etap V.” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez modyfikację w załączniku nr 3.1 do SWZ branża sanitarna - pkt. 1.4 Kotłownia gazowa.

Jest:

Kocioł o mocy 150 kW o parametrach:

- zakres znamionowej mocy przy parametrach 80/60°C – 29,0-136,0kW

Powinno być:

Kocioł o mocy 91 kW o parametrach:

- zakres znamionowej mocy przy parametrach 80/60°C – 29,0 - 76,0kW

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ