



**Remont mostu na potoku Cichy w/c drogi gminnej os. Sobury w miejscowości Ciche**



Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych

Znak pisma: RB.16.37.p9.2024

Czarny Dunajec 31.01.2024r.

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy: **znak sprawy: RB.271.1.2024 - Remont mostu na potoku Cichy w/c drogi gminnej os. Sobury w miejscowości Ciche**

Zamawiający – Miasto i Gmina Czarny Dunajec, prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego:

### **Zapytanie nr 1**

Jakie należy zastosować w przedmiotowym postępowaniu dźwigary główne IPN400 (92,4kg/mb czy IPE400 (66,9kg/mb) w poz. 43 przedmiaru robót?

#### **Odpowiedź zamawiającego:**

Należy przyjąć - IPN 400 - kształtownik normalny stal S355 mostowa - waga 92,4kg/m

### **Zapytanie nr 2**

Proszę o podanie parametrów i nośności łożysk stalowych elastomerowych w poz. 52 przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź zamawiającego:**

Łożyska wielokierunkowo przesuwne nośność 0,75MN każde (w tym jedno stałe i jedno jednokierunkowo przesuwne)

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski

(-)

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

opr. P.Z.

#### Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

[https://platformazakupowa.pl/pn/czarny\\_dunajec](https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_dunajec)