



LEGENDA:

- Wentylator wywiewny kanałowy
- Kratka transferowa drzwiowa o min. powierzchni 400cm²
- 100 m³/h
160
Anemostat wywiewny sufitowy
- Rewizja
- Tumik
- Nawietrzak okienny
- Przewód wentylacyjny wywiewny

UWAGA:

ZAPEWNIĆ REWIZJĘ DLA WSZYSTKICH OBUDOWANYCH INSTALACJI W OBRĘBIE WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH, PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH, JEDNOPŁASZCZYNOWYCH ORAZ KLAP REMIZUJĄCYCH W CELU ICH SERWISOWANIA ORAZ REGULACJI

WYSOKOŚĆ PROWADZENIA PRZEWODÓW DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW NA BUDOWIE

WYRZUTNIA POWIETRZA MIN. 3M OD KRAWĘDZI DACHU

ZADANIE:	BO L16/09X - Szklina toalety na miano XXI w.		
TEMA:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH PRZY KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH PRZY UL. WYŻOŁENIA 18		
INWESTOR:	Miejsce Katowice 40-098 Katowice ul. Myślicka 4	LOKALIZACJA:	ul. Biega Wyżolenia 18 40-423 Katowice gm. Katowice, woj. śląskie, dz. nr 423/018, 05/018 dop. 0005 - Międzyzanie Las
ZAMAWIAJĄCY:	Szklina Podstawowa nr 53 ul. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy ul. Pił. Wyżolenia 18 w Katowicach		
Nazwa projektu:	SANITARIATY PRZY KUCHNI - INSTALACJA WENTYLACJI		
SKALA:	1:50	NR RYS:	IS-01
DATA:	MARZEC 2024	POPIS:	
AUTOR:	mgr inż. Dominika Sawicka nr upraw. SIK/2261/PWOS/008	POPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marzena Bart nr upraw. SIK/2243/PWOS/008	POPIS:	
KOPLOWANIE ORAZ POWIĘLNIENIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WISIELNIE PRAWA ZASTRZEŻENIE.			