

**Dotyczy postępowania „Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”. Oznaczenie sprawy: 01/RB/Ppoż – K/2023**

1. W związku z odpowiedziami z dnia 24.04.23r (zawartymi w dokumentach wraz z komunikatem zmiany w SWZ), Zamawiający dokonując zmian w SWZ tylko iluzorycznie dopuścił zastosowanie sprzętu równoważnego.  
Wycofując część zapisów jako obligatoryjne, w zamian wprowadzając inne, w dalszym ciągu jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie producenta systemu p.poż. firmę Schrack co narusza zapis art. 99.4 PZP.

Nie jest nam znana żadna podstawa prawna lub normatywna dla tak sprecyzowanych wymagań stawianych w dołączonej do SWZ skorygowanej dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 korekta).

Z badania rynku wynika, że żaden z producentów central p.poż nie spełnia stawianych przez Zamawiającego wymogów, pomimo wprowadzonych korekt do dokumentacji.

W związku z powyższym wnosimy o **wykreślenie z obligatoryjnych wymagań funkcjonalnych centrali p.poż zapisów z pkt. 7 projektu skorygowanego tj.:**

- redundantna budowa sprzętowa i programowa
- pamięć zdarzeń blokowana przed zapisem z programowalnym czasem blokady i ilością zapisywanych zdarzeń

**I przeniesienie tych wymagań jako fakultatywnych.**

A w zamian za te zapisy wnosimy o wprowadzenie do SWZ wymogu spełnienia przez centralę p.poż w zakresie redundancji, pracy w przypadku awarii, sposobu przechowywania i ilości zdarzeń wymogów stawianych centralom p.poż w normie EN 54-2 i posiadanie ważnych świadectw i certyfikatów dopuszczających do stosowania na terenie Polski.

[Wprowadza się zmianę co do wymogów centralom ppoż zgodnie z normą EN 54-2 wraz z posiadaniem ważnych świadectw dopuszczenia i certyfikatów dopuszczających do stosowania na terenie Polski.](#)

2. W przypadku dalszego podtrzymania wymagań funkcjonalnych centrali sygnalizacji pożaru (na dowód nie ograniczania uczciwej konkurencji) wnosimy o wskazanie z nazwy dwóch innych producentów sprzętu spełniających tak sprecyzowane wymogi stawiane systemowi p.poż.

[W związku z pozytywną odpowiedzią na pytanie 1 - nie wymaga wyjaśnień.](#)

Z-CA DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Adrian Garcorz