

Starogard Gdański, dnia 22.02.2024r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
w Starogardzie Gdańskim
Ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: : Przebudowy drogi powiatowej nr 2715G

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o określenie ilości oznakowania cienkowarstwowego do otworzenia w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedz

Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ilości ok. 454 m².

Pytanie 2

Dotyczy D.05.00.00 W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z SMA 16 JENA w pkt. 2.2 dla kruszywa łamanego drobnego przedstawiono wymagania zawartości pyłów według PN-EN 933-1 niezgodne z obowiązującymi wymaganiami WT-1 2014. Prosimy o potwierdzenie, że dla kruszywa łamanego drobnego należy przyjąć zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-1 2014.

Odpowiedz

Zamawiający potwierdza

Pytanie 3

Dotyczy D.05.00.00 W SST stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju lepiszcza jakie należy zastosować do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z SMA 16 JENA. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki z SMA 16 JENA, czy zastosować asfalt drogowy 50/70 czy asfalt modyfikowany PMB 45/80-55?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje asfaltu

Pytanie 4

W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszankę SMA 16 JENA. Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla projektowanej mieszanki z SMA 16 JENA.

Odpowiedz

Kategoria ruchu - KR3

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie .

Termin składania ofert upływa 29.02.2024 r. o godzinie 12:00

Dariusz Kurzyński
(Kierownik Zamawiającego
lub jego pełnomocnik)