LEGENDA:

- Projektowana linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV.
- Projektowana linia kablowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV, w rurze osłonowej np. AROT SRS ⌀160mm.

UWAGA:

1. Pod drogami i zjazdami oraz na skrzyżowaniu z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać w rurach osłonowych np. AROT typu SRS⌀160mm.
2. Przy równoległym układaniu kabli, zachować należty odstępy wg normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

LEGENDA:

- Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym, z wysięgnikiem 1,0m o nachyleniu 5°, z oprawą uliczną Sileco SC50 i źródłem sodowym 1xHST 70W.
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV - YAKXS 4x35mm².
- Projektowane linie kablowe oświetleniowe nn. 0,4kV YAKXS 4x35mm² w rurze np. AROT SRS lub DVK ⌀75mm.
- Projektowane przebudowane złącze kablowo-pomiarowe na potrzeby oświetlenia ulicznego.
- Projektowany uziom poziomy układany w wykopie - bednarka FeZn 25x4mm.

UWAGA:

1. Pod drogami i zjazdami kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu SRS⌀75mm, przy skrzyżowaniach z istn. i proj. uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych np. AROT typu DVK⌀75mm.
2. Przy równoległym układaniu kabli, zachować należty odstępy wg normy N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Rzędna lustra wody
112,18

Szkic orientacji 1:10 000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala mapy 1:500
godło mapy: 434.241.184.2; 184.4; 232.2
wykonawca opracowania: GEO-INWEST
data sporządzenia mapy: 14.05.2012 r.

MAPA ZASADNICZA
do celów projektowych
skala 1:500
arkusz mapy: 434.241. 184.4; 193.3; 232.2; 232.4; 241.1
obręb A, B, C, miasto Turek

Istniejący słup bliźniaczy wirowany krańcowy nr 44 typu E 15kV, uzbrojony w odłącznik, odgromniki oraz głowicę kablową przeznaczony do demontażu.

Projektowana mufa kablowa przelotowa (zimnokurczliwa) dla kabli jednożyłowych ekranowanych 12/20kV, stanowiąca połączenie projektowanej linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm² z istn. linią kablową SN 15kV ze stacji nr 61078.

Projektowany kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV, l~415mb

Przęsło linii napowietrznej typu 3xAFL6-50mm² SN 15kV Żuki-Turek2 w układzie płaskim przewodów na odcinku od słupa nr 43 w kierunku słupa nr 44 przeznaczone do demontażu.

Istniejący słup przelotowy nr 43 typu BSW w linii napowietrznej SN 15kV przeznaczony do demontażu.

Projektowana linia kablowa oświetleniowa nn. 0,4kV YAKXS 4x35mm² ze złącza kablowego nr 3141.

Przęsło linii napowietrznej typu 3xAFL6-50mm² SN 15kV Żuki-Turek2 w układzie płaskim przewodów na odcinku od słupa nr 42 w kierunku słupa nr 43 przeznaczone do demontażu.

Projektowany kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm², 12/20kV, l~415mb

Projektowana nowa lokalizacja słupa przelotowego nr 12 typu ŻN10 w linii napowietrznej nn. 0,4kV - obwód nr1 - stacja nr 61008.

Istniejący słup przelotowy nr 42 typu BSW w linii napowietrznej SN 15kV przeznaczony do demontażu.

Istniejący słup przelotowy nr 21 typu ŻN w linii napowietrznej nn. 0,4kV przeznaczony do demontażu.

Projektowany słup przelotowy nr 21 typu ŻN10 w linii napowietrznej nn. 0,4kV - obwód nr2.

Istniejąca stacja trafo 15/0,4kV nr 61008

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA JEZDNA/PLAC MANEWROWY - z kostki betonowej BEZFAZOWEJ
- PROJEKTOWANY CHODNIK - z kostki betonowej BEZFAZOWEJ
- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA - z kostki betonowej bezfazowej
- PROJEKTOWANE ZJAZDY/MIEJSCA POSTOJOWE - z kostki betonowej bezfazowej
- projektowana oś drogi
- projektowany krawężnik betonowy
- projektowany opornik betonowy
- projektowane obrzeże betonowe
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA INWESTYCJĘ
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
- Projektowany kolektor deszczowy
- Projektowany drenaż
- Projektowany wpust z przykanalikiem
- Projektowany studnia kontrolna kd
- Projektowany osadnik kd
- Projektowany separator kd
- Istniejące granice działek
- Tereny zielone
- Frezowanie nawierzchni
- 218/3 odnośnik nr działki
- 218/2 działka w całości pod inwestycję
- 218/4 działka dzielona
- 213/19 działka czasowo zajęta

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji
W obszarze oznaczonym linią ... opracowano geodezyjną mapę zasadniczą. Dokumenty z aktualizacji tych map stanowią ... Turku z dnia ... 16.12.2011
Mapa ... stanowi ... dla celów ... projektowania ... budowlanej ... ustawy ... Prawo ... (Dz.U. ... poz. ...)
... TUREK ...

STAROSTA TURECKI
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Geodezji
W obszarze oznaczonym linią ... opracowano ... mapę zasadniczą. Dokumenty z ... tych map stanowią ... Turku z dnia ... 16.12.2011
Mapa ... stanowi ... dla celów ... projektowania ... budowlanej ... ustawy ... Prawo ... (Dz.U. ... poz. ...)
... TUREK ...

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin
INWESTOR:	Gmina Miejska Turek	
TEMAT PROJEKTU:	**Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku**	
TEMAT RYSUNKU:	**Projekt zagospodarowania**	
OPRACOWAŁ:	Michał Wejrok	upr. nr GP-I/6461/PWOD/11
PROJEKTANT:	inż. Stanisława Wajrak	w specjalności instalacyjnej w inżynierii środowiska WKP/0090/PWOD/08
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Artur Szymczak	w specjalności instalacyjnej w inżynierii środowiska WKP/0090/PWOD/08
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Rogowski	w specjalności instalacyjnej w inżynierii środowiska WKP/0090/PWOD/08
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Arkadiusz Chatles	upr. nr GP-I/6461/PWOD/11
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Grodzicki	w specjalności instalacyjnej w inżynierii środowiska WKP/0090/PWOD/08
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Bogdan Wróblewski	w specjalności instalacyjnej w inżynierii środowiska WKP/0090/PWOD/08
PROJEKTANT:	inż.Jerzy Kukcyński	upr. nr GP-I/6461/PWOD/11 w specjalności instalacyjnej w inżynierii środowiska WKP/0090/PWOD/08
BRANŻA:	Drogowa/Sanitarna/ Elektryczna/TP	DATA: 2013r. styczeń
		SKALA: 1:500
		NR RYS. 1