


B-B



A-A

PROFILITE 60 NT 64W LED M-PRM, L=392cm, KOLOR CZARNY

Łącznik świecznikowy p/t.

UWAGA:
Instalację oświetlenia wykonać przewodami
NZXH-J 3x1,5. Zsiłic z i tablicy oświetleniowej TO-2/D.
W tablicy dobudować pole odpływowe wyłącznik
różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 10A "C, AC" 30mA 2P

- UWAGI SZCZEGÓŁOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ WIZJI LOKALNEJ.
 2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ORAZ OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNĄ ZGODNOŚĆ. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODWIEŚNIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
 4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 5. WSZELKIE ZMIANY KTORÉ WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ PROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTORÉ SŁUŻĄ JEDYNE ZNAJNE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
 6. MATERIAŁY WYKONCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, NAWET JEŚLI SĄ ZGODNE Z MARKĄ REFERENCYJNĄ, BĘDĄ PRZED ICH WYKONANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
 7. NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW, WIELKOŚCI PRZYJMOWAĆ WG WYMIAROWANA.
 8. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI BAZUJĄ NA GÓRNEJ KRAWEDZI PODŁOGI.
 9. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE WYKONCZONYM.
 10. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE BUDYNEK JEST ISTNIEJĄCY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOREKT ZAŁOŻEN PROJEKTOWYCH NA WYKONAWCZYM.
 11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEŃ ORAZ ODKRYWEK W CELU WERYFIKACJI STANU FAKTYCZNEGO. ZAŁOŻENIE MOŻLIWOŚCI KOREKT ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZWIĄZKU Z WYKONANYMI DODATKOWYMI ODKRYWKAMI, KOREKTY O KTORZYCH MOWA NIE MOGĄ STANOWIĆ ROBÓT DODATKOWYCH.
 12. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NIE OBEJMUJĄCA WSZYSTKICH ODKRYWEK I BADAŃ. DLATEGO TEŻ W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY WSZYSTKIE POWSTAŁE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁASZAĆ ZESPÓŁOWI PROJEKTOWEMU.
 13. RYSUNKI PROJEKTU SĄ PODSTAWĄ DO SPORĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH OKREŚLAJĄCYCH M.IN. PRECYZYJNE WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW, SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB ŁĄCZENIA, SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB MONTAŻU DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ ZWIĄZANE Z TYM OBLICZENIA STATYCZNE, SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO, RODZAJ UŻYTYCH POWŁOK MAŁARSKICH I LAKIEROWNICZYCH, SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB WYKONCZENIA POWIERZCHNI TYP. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI I PISEMNEGO ZATWIERDZENIA ARCHITEKTOWI – GENERALNEMU PROJEKTANTOWI. W OKRESIE WYSTARCZAJĄCO Wczesnym WPRZEDZAJĄCYM DOKONYWANIE WSZELKICH ZAMÓWIEŃ, ZAKUPÓW I ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, POMAŁO RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE NA PODSTAWIE POMIARU Z NATURY.
- UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI
1. SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ JE DO WYBRANYCH TYPÓW DRZWI.
- UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
1. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZECIWPÓŻAROWE.
- UWAGI KOŃCOWE
- W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZALECEŃ, INWESTOR POTRAKUJE WYKONYWANE PRACE JAKO NIEZGODNE Z DOKUMENTACJĄ.

ROZDROBACZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONTAKCIE, WYKONANIE RYSUNKÓW, A POKOJO O UMIESZCZENIE W SYSTEMACH FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEJENNYCH (OZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

Zodanie:

Remont pomieszczenia nr 246 w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Investor/zlecaeniodawca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
P.L. POLITECHNIKI 1
00-661 WARSZAWA

generálny projektant:

Joanna Aleksandrowicz
ANARCHITECT Studio Architektury

Ul. Ks. Robaka 6
80-119 GDANSK,
tel. +48 504 201 478

projektant:	IMIĘ NAZWISKO	UPR. W SPEC.ARCH.NR.	PODPIS
mg nrz.	ADAM TRELA	L0D/3007/PWBE/16	

branża:

ELEKTRYCZNA

tytuł:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat rysunku:

INSTALACJA OŚWIETLENIA

rewizja:	data edycji:	skala:
	01/2022	1:50
nr projektu:	ind.fizyzy:	nr rysunku:
PW		E-2