

**Gmina Skołyszyn
38-242 Skołyszyn 12**

Na podstawie Uchwały Nr XLII/261/21 z dnia 8 lipca 2021r. Rady Gminy Skołyszyn, w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skołyszyn, oraz wniosku z dnia 08-05-2023r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie określa warunki przebudowy odcinka sieci wodociągowej kolidującej z planowaną realizacją budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dz.nr.ew. 484/3.
Stosownie do wniosku Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12.

A. Wnioskodawca:

Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12

B. Informacje dotyczące obiektu (nieruchomości):

- B. 1. Lokalizacja: działki nr 484/3 w Skołyszynie.
- B. 2. Charakterystyka techniczna obiektu: Zewnętrzna klatka schodowa do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

C. Sieć wodociągowa:

- C.1. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej PVC Ø 100 mm w taki sposób aby nie kolidowała z projektowaną przebudową klatki schodowej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie na rurę PEHD PN 10 Ø 100 mm.
- C.2. Jeżeli trasa nowo – projektowanego odcinka sieci wodociągowej przebiegać będzie przez teren nie będący własnością inwestora to zobowiązany jest on uzyskać pisemną zgodę na wejście w teren.
- C.3. Przebudowana sieć wodociągowa winna być wykonana i sprawdzona wg. obowiązujących przepisów.

D. Sieć kanalizacyjna

- D.1. Wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm w taki sposób aby nie kolidowała z projektowaną przebudową klatki schodowej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub w tym samym miejscu tylko przebudować na przyłącz z rur PE Ø 160 łączonych poprzez zgrzewanie

E. Wymogi formalne.

- E.1. Przebudowę odcinka sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.
- E. 2. Trasa przebudowy odcinka sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej i ich opis techniczny wymagają uzgodnienia z tut. Zakładem.
- E. 3. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- E.4. Na 2 dni przed rozpoczęciem robót należy poinformować Zakład o zamiarze rozpoczęcie robót.
- E.5. Z robót zanikowych przebudowy sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy sporządzić notatki z udziałem przedstawiciela tut. Zakładu.
- E.6. Wykonany odcinek przebudowanej sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem podlegają odbiorowi końcowemu z udziałem przedstawiciela tut. Zakładu na wniosek Wnioskodawcy. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą z placu budowy lub oświadczenie geodety o przyjęciu do inwentaryzacji i zgodności wykonania z projektem budowlanym.
- E.7. Koszty przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej montaż obciążają właściciela budynku.

F. Wymagania szczególne:

Po zakończeniu prac inwestor zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

Nie przestrzeganie warunków lub wykonanie prac niezgodnie z warunkami technicznymi spowoduje wycofanie zezwolenia.

F.1. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skolyszynie

Krzysztof Kozioł