UWAGA!!!
Obwody o nr IT1/1 – IT1/10 oraz IT2/1 – IT2/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

UWAGA!!!
Obwody o nr IT5/1 – IT5/10 oraz IT6/1 – IT6/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

UWAGA!!!
Obwody o nr IT7/1 – IT7/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

2/1	- sala OAiIT – 6 łóżek
2/2	- pom. anestezjologa
2/3	- pom. lekarza dyżurnego
2/4	- węzeł sanitarny
2/5	- węzeł sanitarny
2/6	- pom. lekarza dyż. i lekarza
2/7	- przedpokój
2/8	- pokój ordynatora
2/9	- sekretariat medyczny
2/10	- pom. oddziałowej
2/11	- aneks oczekiwań
2/12	- śluza U-F
2/13	- WC + WC dla. niepełnosprawnych
2/14	- śluza łóżkowa
2/15	- WC personelu – kobiety
2/16	- WC personelu – mężczyźni
2/17	- korytarz
2/18	- magazyn nr 1
2/19	- pom. socjalno – wypoczynkowe
2/20	- magazyn nr 2
2/21	- magazyn sprzętu
2/22	- magazyn brudny nr 1
2/23	- węzeł sanitarny
2/24	- pom. porządkowe
2/25	- brudownik
2/26	- magazyn nr 3
2/27	- magazyn brudny nr 2
2/28	- śluza łóżkowa
2/29	- pok. socjalny pielęgniarek
2/30	- sala OAiIT – 7 łóżek
2/31	- sala OAiIT – 6 łóżek
2/32	- izolatka OAiIT
2/32A	- śluza łóżkowa
2/32B	- węzeł sanitarny
2/33	- rozdzielnica prądu
K	- klatka schodowa

LEGENDA :

- T31-T34 - rozdzielnie T31-T34
- IT1-IT7 - rozdzielnie IT1 – IT7
- - włącznik jednobiegunowy
- - włącznik jednobiegunowy hermetyczny
- - włącznik schodowy
- - włącznik świecznikowy
- - przycisk
- - moduł awaryjny tp – 60 min
- - oprawa oświetleniowa ESSYSTEM SP6,414 JK-DO-R lub innego producenta o tych samych parametrach
- - oprawa oświetleniowa ESSYSTEM BASE BP.N136 EVG lub innego producenta o tych samych parametrach
- - oprawa oświetleniowa ESSYSTEM DW190 LED 10L30k lub innego producenta o tych samych parametrach
- - oprawa oświetleniowa ESSYSTEM TL 418.DO EVG lub innego producenta o tych samych parametrach
- EXIT - oprawa awaryjna ESSYSTEM MONITOR1 IP65 lub innego producenta o tych samych parametrach
- - oprawa awaryjna ESSYSTEM VDN-S4 LED RM lub innego producenta o tych samych parametrach
- EXIT - oprawa awaryjna ESSYSTEM MONITOR1 1.2 LED ścienna lub innego producenta o tych samych parametrach
- EXIT - oprawa awaryjna ESSYSTEM MONITOR1 1.2 LED sufitowa lub innego producenta o tych samych parametrach
- - wypust na lampy bakteriobójcze

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inwestproj

inwestproj Grudziądz
ul. Kosynierów 31
86-300 Grudziądz
tel. kom. +48 56 461 06
tel. kom. +48 56 461 06
NIP 876-245-72-46
e-mail: inwestproj@wp.pl
www.inwestproj.pl

INWESTOR

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu
ul. gen. Sikorskiego 32
86-300 Grudziądz

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Przebudowa pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na II piętrze budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/37 86 – 300 Grudziądz

BIURO PROJEKTOWE

inwestproj

inwestproj Grudziądz
ul. Kosynierów 31
86-300 Grudziądz
tel. kom. +48 56 461 06
tel. kom. +48 56 461 06
NIP 876-245-72-46
e-mail: inwestproj@wp.pl
www.inwestproj.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Wrzask
nr upr. 157/90
w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Rafał Drygalski
nr upr. 157/90
w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ – RZUT II p.

SKALA: 1 : 50

KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
OIT	ELE	EXE	0064	037	2014-04