UWAGA!!!
Obwody o nr IT1/1 – IT1/10 oraz IT2/1 – IT2/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

centrala okna oddymiającego

UWAGA!!!
Obwody o nr IT3/1 – IT3/10 oraz IT4/1 – IT4/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

UWAGA!!!
Obwody o nr IT5/1 – IT5/10 oraz IT6/1 – IT6/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

UWAGA!!!
Obwody o nr IT7/1 – IT7/10
wykonać w systemie sieci TN-S.

TRASA KABLOWA 2x300mm mocowana jedna pod drugą

TRASA KABLOWA 2x300mm mocowana jedna pod drugą

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

- 2/1 - sala OAiIT – 6 łóżek
- 2/2 - pom. anestezjologa
- 2/3 - pom. lekarza dyżurnego
- 2/4 - węzeł sanitarny
- 2/5 - węzeł sanitarny
- 2/6 - pom. lekarza dyż. i lekarza
- 2/7 - przedpokój
- 2/8 - pokój ordynatora
- 2/9 - sekretariat medyczny
- 2/10 - pom. oddziałowej
- 2/11 - aneks oczekiwań
- 2/12 - śluza U-F
- 2/13 - WC + WC dla. niepełnosprawnych
- 2/14 - śluza łóżkowa
- 2/15 - WC personelu – kobiety
- 2/16 - WC personelu – mężczyźni
- 2/17 - korytarz
- 2/18 - magazyn nr 1
- 2/19 - pom. socjalno – wypoczynkowe
- 2/20 - magazyn nr 2
- 2/21 - magazyn sprzętu
- 2/22 - magazyn brudny nr 1
- 2/23 - węzeł sanitarny
- 2/24 - pom. porządkowe
- 2/25 - brudownik
- 2/26 - magazyn nr 3
- 2/27 - magazyn brudny nr 2
- 2/28 - śluza łóżkowa
- 2/29 - pok. socjalny pielęgniarek
- 2/30 - sala OAiIT – 7 łóżek
- 2/31 - sala OAiIT – 6 łóżek
- 2/32 - izolatka OAiIT
- 2/32A - śluza łóżkowa
- 2/32B - węzeł sanitarny
- 2/33 - rozdzielnica prądu
- K - klatka schodowa

LEGENDA :

- gniazdo wtykowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym
- gniazdo wtykowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym hermetyczne
- gniazdo wtykowe 2 biegunowe dedykowane
- T31-T34 - rozdzielnie T31-T34
- RK - rozdzielnia RK
- IT1-IT7 - rozdzielnie IT1 – IT7
- gniazdo 3 – faz. 5 x 16A
- puszka przyłączeniowa 1 – fazowa
- wypust kablowy dla instalacji teletechnicznej
- 5 x YKY 1 x 120 mm²
- NKGs 3 x 95 mm² – zasilanie podstawowe
- NKGs 3 x 50 mm² – zasilanie podstawowe
- NKGs 3 x 95 mm² – zasilanie rezerwowe
- NKGs 3 x 50 mm² – zasilanie rezerwowe
- HDGs 3 x 2,5 mm²
- kaseta obwodu IT (uziemienie, 4 gniazda z uziemieniem, sygnalizacja)
- kaseta sygnalizacyjna MK2430-11
- trasa kablowa typu 2 x BAKS o szer. 300 mm
- uziemienie jednoski PONTA E/S
- włącznik jednobiegunowy
- włącznik schodowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA	INWESTOR
inwestproj SPÓŁDZIELNIA Pracownia Projektowa 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/15 tel./fax: +(0-prefix)-652 21 55 tel. kom. 606 488 777 e-mail: biuro@inwestproj.pl www.inwestproj.pl	REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. gen. Sikorskiego 32 86-300 Grudziądz

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Przebudowa pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na II piętrze budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17 86 – 300 Grudziądz

BIURO PROJEKTOWE

inwestproj SPÓŁDZIELNIA Pracownia Projektowa 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/15 tel./fax: +(0-prefix)-652 21 55 tel. kom. 606 488 777 e-mail: biuro@inwestproj.pl www.inwestproj.pl

PROJEKTANT:
inż. Henryk Wilczak
nr upr. WKP/0040/POOE/08
w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych

SPRAWDZAŁ(A):
mgr inż. Natalia Engelski
nr upr. WKP/0040/POOE/08
w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych

TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – RZUT II p. — SKALA: 1 : 50

KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
OIT	ELE	EXE	0064	036	2014-04