

pomieszczenie UPS'a

UPS 50kVA			
SBFR	ALARM-UPS	NO	Ø
		COM	Ø
		NC	Ø
BYPR	ALARM-UPS	NO	Ø
		COM	Ø
		NC	Ø
ACFR	ALARM-UPS	NO	Ø
		COM	Ø
		NC	Ø
BUVR	ALARM-UPS	NO	Ø
		COM	Ø
		NC	Ø

Pom. obsługi tech.

MK2430-11 ADR.1 COM-01		
Ø	05	
Ø	06	
Ø	07	
Ø	08	
Ø	0IN5	

zielony 1x0,5mm2

biały (od zielonego) 1x0,5mm2

brązowy 1x0,5mm2

pomarańczowy 1x0,5mm2

4x0,5mm2

Listwa zaciskowa kasety MK2430-11 (ARD.01)

U2	U2	V2	V2
----	----	----	----

zasilanie z Atics 20V 50Hz 2x1mm2

AN450
-------

Zasilacz 230/24VAC

Wyjścia alarmowe z UPS:

- SBFR - ALARM-UPS
- BYPR - BY-PASS UPS
- ACFR - PRACA BAT.-UPS
- BUVR - NISKI STAN BAT.-UPS

PRACOWNIA PROJEKTOWA		INWESTOR			
<div><div>PRACOWNIA <b>inwestproj</b></div><div>Pracownia Rozgarty: ul. Toruńska 10 87-134 Rozgarty tel. kom.: +48 797 597 728 tel./fax: +48 52 348 27 86 NIP 879 243 73 94 e-mail: biuro@inwestproj.pl www: www.inwestproj.pl</div></div>		<div><div>REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. gen. Sikorskiego 32 86-300 Grudziądz</div></div>			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI					
Przebudowa pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na II piętrze budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17 86 – 300 Grudziądz					
BIURO PROJEKTOWE					
<div><div>PRACOWNIA <b>inwestproj</b></div><div>Pracownia Rozgarty: ul. Toruńska 10 87-134 Rozgarty tel. kom.: +48 797 597 728 tel./fax: +48 52 348 27 86 NIP 879 243 73 94 e-mail: biuro@inwestproj.pl www: www.inwestproj.pl</div></div>		<div>PROJEKTANT: inż. Henryk Witczak nr. upr. 137/69 W spec. Instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych</div> <div>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Drygański nr upr. POM/0184/POOE/08 w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych</div>			
TEMAT RYSUNKU			SKALA		
SCHEMAT KOMUNIKACJI ATICS - UPS.					
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
OIT	ELE	EXE	0064	040	2014-04