



**PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 37 329 34

centrala: 52 37 618 00 - 99,

fax 52 34 59 840

www.pwisbydgoszcz.pl

Nasz znak: NNZ.9022.1.57.2014

Bydgoszcz, dnia 18.04.2014 r.

DECYZJA NR 144/2014

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) i § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

po rozpatrzeniu wystąpienia Pani Moniki Mylke z pracowni „inwestproj” – pełnomocnika inwestora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu – w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów dla urządzenia pomieszczeń szpitalnych (001 – sala OIM, 030-sala OIM, 031-sala OIM, 034 izolotka) o wysokości zaniżonej w stosunku do wymagań, zlokalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w budynku B-II p. na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu,

ORZĘKA

wyrazić zgodę na odstępstwo od przepisów dla realizacji wnioskowanego zamierzenia pod warunkiem:

1. Zaprojektowania w pomieszczeniach objętych wnioskiem systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją.
2. Uzgodnienia pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grudziądzu lub uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych.

UZASADNIENIE

Pani Monika Mylke z pracowni „inwestproj” wystąpiła do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem w powyższej sprawie charakteryzując zamierzenie w sposób graficzny i opisowy.

Z otrzymanych materiałów wynika, że inwestor w modernizowanym budynku „B” II p. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dawny Oddział Rehabilitacji) na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu zamierza urządzić 4 sale o zaniżonej wysokości do 2,5 m: 001 sala OIM: 6 łóżek - o powierzchni 126,9 m², 030 sala OIM: 7 łóżek – o powierzchni 144,2m², 031 sala OIM: 6 łóżek – o powierzchni 123,4m², sala 034: izolatka o powierzchni 30,3 m², oświetlone światłem dziennym.

Obniżona wysokość wnioskowanych pomieszczeń wynika z ich specyfikacji, gdyż prowadzone tu instalacje zajmują ok. 70% przestrzeni sufitowej (wentylacja, gazy medyczne, elektryka, teletechnika).

Urządzenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi o wysokości zaniżonej w stosunku do wymagań nie jest rozwiązaniem prawidłowym, lecz możliwym do realizacji o ile wyrazi na to zgodę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Stanowi o tym przywołany na wstępie przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Analizując przedstawione materiały uznano, że przy uwzględnieniu warunków zgłoszonych w osnowie, możliwe będzie zapewnienie minimum standardów higienicznych i zdrowotnych mających wpływ na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, wniesione za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



Z upoważnienia
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy
Zastępca
Danuta Banaszek

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik – Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32
Pani Monika Mylke reprezentująca
Pracownię „inwestproj” – Wojciech Osak
87-134 Rozgarty, ul. Toruńska 10
+ załącznik — decyzja o ustaleniu
2. a/a