

Z01 - BILANS POWIETRZA

NR POM.	NAZWA POM.	POW. A m ²	KUB. V m ³	ZYSKI CIEPŁA kW	WYMAGANA ILOŚĆ WYMIAN WG TECHNOL. 1/h	PRZYJĘTA ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEW. m ³ /h	PRZYJĘTA ILOŚĆ POWIETRZA NAW. m ³ /h	UKŁAD	UWAGI
POZIOM 0									
O1	SALA ŁÓŻKOWA IOM	126,6	316,5	6,30	10	3165	3640	NW1	NADCIŚNIENIE 15%
O2	POM. ANESTEZJOLOGA	20,6	51,5	-	2	105	105	NW2	
O3	POM. LEKARZA DYŻURNEGO	16,1	40,3	-	2	0	135	NW2	
O4	WĘZEL SANITARNY	3,4	8,5	-	-	150	Z O3	W1	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O5	WĘZEL SANITARNY	3,4	8,5	-	-	150	Z O6 I O8	W1	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O6	POM. LEKARZY	25,9	64,8	-	2	115	150	NW2	
O7	PRZEDPOKÓJ	11,1	27,8	-	2	-	-	NW2	
O8	POKÓJ ORDYNATORA	19,3	48,3	-	2	-	100	NW2	
O9	SEKRETARIAT	23,5	58,8	-	2	120	120	NW2	
O10	POM. ODDZIAŁOWEJ	14,6	36,5	-	2	75	75	NW2	
O11	ANEKS OCZEKIWAN	25,3	63,3	-	2	0	130	NW2	
O12	ŚLUZA U-F	12,2	30,5	-	2	85	Z O11	NW2	
O13	WC	4,2	10,5	-	-	50	Z O12	W2	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O14	ŚLUZA ŁÓŻKOWA	23,5	58,8	-	2	120	120	NW2	
O15	WC KOBIET	15,1	37,8	-	-	150	Z O17	W3	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O16	WC MĘSKIE	11,6	29,0	-	-	150	Z O17	W3	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O17	KORYTARZ	231,0	577,4	-	1,5	0	870	NW2	
O18	MAGAZYN 1	60,3	177,9	-	2	360	360	NW2	
O19	POM. SOCJALNO - WYPOCZ.	25,6	75,5	-	2	155	155	NW2	
O20	MAGAZYN 2	13,5	39,8	-	2	80	Z O17	NW2	TRANSFER
O21	MAGAZYN SPRZĘTU	6,8	20,1	-	2	45	Z O17	NW2	TRANSFER
O22	MAGAZYN BRUDNY 1	6,9	20,4	-	2	45	Z O17	NW2	TRANSFER
O23	WĘZEL SANITARNY	7,0	17,5	-	-	150	Z O17	W4	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O24	POM. PORZADKOWE	5,4	13,5	-	2	30	Z O17	NW2	TRANSFER
O25	BRUDOWNIK	6,5	16,3	-	2	50	Z O17	NW2	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O26	MAGAZYN 3	17,7	52,2	-	2	105	Z O17	NW2	TRANSFER
O27	MAGAZYN BRUDNY 2	8,1	23,9	-	2	50	Z O17	NW2	TRANSFER
O28	ŚLUZA ŁÓŻKOWA 2	14,7	43,4	-	2	90	90	NW2	
O29	POKÓJ SOCJALNY PIEŁĘGN.	42,1	124,2	-	2	250	250	NW2	
O30	SALA IOM	148,0	370,0	6,10	10	3700	4255	NW3	NADCIŚNIENIE 15%
O31	SALA IOM	126,1	315,3	5,20	10	3155	3630	NW4	NADCIŚNIENIE 15%
O32	ŚLUZA ŁÓŻKOWA 3	6,7	16,8	-	2	35	35	NW2	
O33	WĘZEL SANITARNY	3,0	7,5	-	-	150	Z O34	W5	TRANSFER, PODCIŚNIENIE 10%
O34	IZOLATKA	32,0	80,0	1,6	10	665	920	NW5	NADCIŚNIENIE 15%
O35	ROZDZIELNIA	5,7	16,8	-	2	65	Z O17	NW2	NADCIŚNIENIE 15%
						3165	3640	NW1	
						1805	2695	NW2	
						3700	4255	NW3	
						3155	3630	NW4	
						665	920	NW5	
						325	-	WS1	
						300	-	WS2	
						500	-	WS3	