

## Z04 - ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

## Wyniki - Grzejniki

Opis pomieszczenia	Symbol	L	H	Φp,r	Φr,r
		m	m	W	W
SALA IOM O1	FH30-60	2,300	0,600	1891	2053
SALA IOM O1	FH30-60	2,300	0,600	1891	2053
SALA IOM O1	FH30-60	2,300	0,600	1891	2053
SALA IOM O1	FH30-60	2,300	0,600	1891	2053
SALA IOM O1	FH30-60	2,300	0,600	1891	2053
SALA IOM O1	FH30-60	2,300	0,600	1891	2053
POM. ANESTEZJOLOGA O2	FH20-60	1,600	0,600	1215	1197
POM. LEKARZA DYŻURNEGO O3	FH20-60	1,600	0,600	1154	1185
WĘZEL SANIT. O4	FH20-90	0,500	0,900	464	463
WĘZEL SANIT. O5	FH20-90	0,500	0,900	464	463
POM. LEKARZY O6	FH20-60	1,800	0,600	1267	1327
POM. LEKARZY O6	FH20-60	1,800	0,600	1267	1327
POKÓJ ORDYNATORA O8	FH20-60	2,000	0,600	1425	1478
SEKRETARIAT O9	FH20-60	2,000	0,600	1459	1485
POM. ODDZIAŁOWEJ O10	FH20-60	1,800	0,600	1231	1319
ANEKS OCZEKIWAŃ O11	FH30-60	2,000	0,600	1889	2020
WC O13	FH10-30	0,500	0,300	113	115
ŚLUZA ŁÓŻKOWA O14	FH20-60	0,700	0,600	542	526
WC KOBIET O15	FH10-60	0,900	0,600	369	387
WC MĘŻCZYZN O16	FH10-90	0,500	0,900	310	303
KORYTARZ	FH30-90	1,600	0,900	2095	2227
KORYTARZ	FH30-90	1,600	0,900	2095	2227
KORYTARZ	FH30-90	1,600	0,900	2095	2227
KORYTARZ	FH30-90	1,600	0,900	2095	2227
KORYTARZ	FH30-90	1,100	0,900	1571	1557
POM. SOCJ.- WYPOCZYNK. O19	FH10-60	2,000	0,600	846	866
WĘZEL SANITARNY O23	FH30-90	0,700	0,900	779	856
BRUDOWNIK O25	FH10-60	0,600	0,600	232	255
ŚLUZA ŁÓŻKOWA O28	FH10-60	0,700	0,600	301	304
POKÓJ SOCJAL. PIELĘGN. O29	FH20-60	1,600	0,600	1078	1169
POKÓJ SOCJAL. PIELĘGN. O29	FH20-60	1,600	0,600	1078	1169
POKÓJ SOCJAL. PIELĘGN. O29	FH20-60	1,600	0,600	1078	1169
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,800	0,600	1570	1628
SALA IOM O30	FH30-60	1,400	0,600	1213	1264
SALA IOM O31	FH30-60	2,000	0,600	1828	1827
SALA IOM O31	FH30-60	2,000	0,600	1828	1827
SALA IOM O31	FH30-60	2,000	0,600	1828	1827
SALA IOM O31	FH30-60	2,000	0,600	1828	1827
SALA IOM O31	FH30-60	2,000	0,600	1828	1827
SALA IOM O31	FH30-60	2,000	0,600	1828	1827
WĘZEL SANITARNY O33	FH10-90	0,400	0,900	222	216
IZOLATKA O34	FH20-60	2,000	0,600	1296	1322
IZOLATKA O34	FH20-60	2,000	0,600	1296	1322
Klatka schodowa K	FH20-60	2,300	0,600	1729	1873