

Toruń, 16 maja 2014r.

WZ.5595.166.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.), § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461; Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz. 1597), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009r. Nr 119, poz. 998);

po rozpatrzeniu

ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii na drugim piętrze budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, opracowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. Ryszarda Czaplewskiego i rzeczoznawcę budowlanego mgra inż. Wojciecha Kühn, nadesłanego przy piśmie Pani Moniki Mylke działającej z pełnomocnictwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Gen. Sikorskiego 32 z dnia 15.04.2014r., w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie, polegających na:

- braku wymaganej klasy odporności ogniowej REI 120 głównej konstrukcji (słupów),
- braku spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wydzielenia strefy pożarowej objętej projektem, dotyczy występowania okien w odległości 2 m w części projektowanej (B – aneks oczekiwania) i komunikacją w budynku E,
- braku wymaganej szerokości w świetle drzwi wyjściowych z klatki obsługującej projektowany Oddział Anestezji i Intensywnej Terapii,
- braku wymaganej szerokości spoczników klatki schodowej obsługującej projektowany Oddział Anestezji i Intensywnej Terapii,
- braku formalnego spełnienia wymaganych klas odporności ogniowej elementów stanowiących zamknięcie szachtów instalacyjnych i pomieszczenia techniczne,
- braku zamknięcia drzwiami pomieszczenia aneksu oczekiwania,
- występowaniu korytarzy o długości przekraczających 50 m, bez zastosowania przegród z drzwiami dymoszczelnymi,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie, w sposób zamienny w stosunku do obowiązujących wymagań technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci:

- wyposażenia budynku w instalację sygnalizacji pożarowej z ochroną pełną, z monitoringiem podłączonej do Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu;
- wydzielenia przeciwpożarowego projektowanej strefy pożarowej Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii poprzez zamknięcie jej od strony holu i od strony łącznika z budynkiem sąsiednim ścianami o klasie REI 120 i drzwiami o klasie EIS60;

- zamknięcia klatki schodowej w wydzielanym obszarze istniejącymi drzwiami produkcji Unima oraz oddymiania jej w sposób zastępczy wg wskazań ekspertyzy;
- zastosowania dwojga dodatkowych drzwi dymoszczelnych w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy;
- zastosowania szkła o klasie odporności ogniowej EI 30 w otworach między salami a korytarzem;
- wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne wg wskazań ekspertyzy;
- wyposażenia kanałów wentylacyjnych, obsługujących projektowany obszar, na wyjściu z wentylatorowni klapami przeciwpożarowymi o klasie EIS 60 i obudowania ich na dachu obiektu w sposób zapewniający klasę odporności ogniowej EI 30;
- zastosowania obudów szachtów instalacyjnych i pomieszczeń technicznych ścianami i stropami o wymaganej klasie odporności ogniowej, z drzwiami i zamknięciami otworów w klasie F 60 (szachty) i F30 (pomieszczenie techniczne);
- w przypadku konieczności wymiany grzejników w klatce schodowej obsługującej projektowany Oddział Anestezji i Intensywnej Terapii przeniesienie ich ze spoczników lub zastosowania grzejników o grubości mniejszej niż istniejące,
- modernizacji instalacji hydrantów wewnętrznych (hydranty 25 z węzłem półsztywnym o długości węża 30 m), w sposób zapewniający pełną ochronę projektowanego oddziału;
- oznakowania budynku pożarniczymi znakami bezpieczeństwa;
- dokonania aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, również z uwzględnieniem informacji zawartych w ekspertyzie technicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem nadesłanej w dniu 16.04.2014r. do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ekspertyzy jest adaptacja Oddziału Rehabilitacji na Oddział Anestezji i Intensywnej Terapii w budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Zmiana dotyczy lewego skrzydła II piętra budynku. Ponadto nad dachem zaprojektowana zostanie wentylatorownia. Budynek B jest obiektem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym, będącym jednym z budynków szpitala. Został wzniesiony zgodnie z projektem z końca lat osiemdziesiątych. Modernizowany na początku wieku. Projektowana zmiana funkcji części drugiego piętra nie zmienia kwalifikacji kategorii zagrożenia ludzi - ZL II.

W ekspertyzie skatalogowano nieprawidłowości, dla których zaproponowano rozwiązania poprawiające stan ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie te zabezpieczenia przytoczono w postanowieniu. Istotnym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku będzie wydzielenie przeciwpożarowe Oddziału Intensywnej Terapii oraz wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożarowej z ochroną pełną. Obudowana klatka schodowa, zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej na

każdej kondygnacji oraz oddymiana umożliwiała będzie bezpieczną ewakuację ludzi z wydzielonego obszaru.

Uwzględniając istniejące warunki wynikające z konstrukcji obiektu, uzgodniono zaproponowaną w ekspertyzie koncepcję zabezpieczenia przeciwpożarowego adaptowanego Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii w budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dra Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Postanowienie jest ważne łącznie z ekspertyzą.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Tomasz Jędrzejewski

Załącznik:

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii na drugim piętrze budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17

Otrzymują:

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława Biegańskiego
ul. Generała Sikorskiego 32
86-300 Grudziądz

Reprezentowany przez:

1. Monika Mylke
Pracownia Inwestproj
ul. Toruńska 10
87-134 Rozgarty
2. A/a

Do wiadomości:

1. Ryszard Czaplewski
ul. Albrychta 1/13
85-796 Bydgoszcz
2. Wojciech Kühn
ul. Morelowa 16
85-362 Bydgoszcz
3. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 25/27
86-300 Grudziądz

