

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Wł. Biegańskiego
Dział Inwestycyjno-Remontowy
ul. Dr. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Grudziądz, dnia 2014-05-06

L.dz. SPZOZ/BOI/256/14

Pracownia INWESTPROJ
ul. Toruńska 10
87-134 R o z g a r t y

dotyczy: jednostek zasilających intensywnej terapii dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii na II piętrze budynku B Szpitala w Grudziądzu”

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dra Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji informuje, iż wyraża zgodę na przyjęcie w projekcie proponowanych jednostek zasilających dla intensywnej terapii o szerokości 3,1 m na każde stanowisko.

W załączeniu kserokopia Państwa pisma z dnia 16.04.2014 roku z akceptacją Pana lek. Piotra Kowalskiego – Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii .

Z poważaniem

K I E R O W N I K

inż. Jacek Bednarczyk

Rozgarty 2014-04-16

Wpłynęło, dnia 11.04.2014

L.dz. 205/14

dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego

Regionalny Szpital Specjalistyczny

im. dr Wł. Biegańskiego

ul. Sikorskiego 32

86-300 Grudziądz

Dotyczy: Jednostek zasilających intensywnej terapii dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji na potrzeby utworzenia oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii zlokalizowanej na II piętrze budynku B Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Zgodnie z projektem technologii medycznej stanowiącym wytyczne do projektu, w salach intensywnego nadzoru przyjęto jednostki zasilające dla intensywnej terapii szerokości na jedno stanowisko 2,6m firmy Drager. W trakcie prac projektowych przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami firmy Drager mające na celu uzyskanie wytycznych montażowych i uzyskaliśmy informację iż dla optymalnego dostępu do pacjenta oraz dostępności do aparatury medycznej w tego typu pomieszczeniach szerokość jednostek zasilających powinna wynosić 3,1m dla pojedynczego stanowiska.

Prosimy o zgodę na przyjęcie w projekcie jednostek zasilających dla intensywnej terapii o szerokości 3,1m na każde stanowisko. Ilość stanowisk nie ulegnie zmianie

6.05.2014

Z poważaniem

Poprzedni układ.
Odebrać 3,1m.
wszystkie stanowiska intensywnej
terapii jest konieczne.

OROWATOR

mgr Piotr Kowalski

 **inwestproj** PRACOWNIA
ul. Toruńska 10, 87-134 Rozgarty
NIP 879-243-73-94, tel./fax 52 348 27 86