

Czernikowo, dnia 20.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.13.2024

**Dotyczy:**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.**

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań (data wpływu 20.02.2024 r.) do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**1. Pytanie**

Czy dopuszczalne będzie odsunięcie konstrukcji wiaty do ok. 2 m od granic działki (Urząd Gminy Czernikowo).

**Wyjaśnienie nr 1:**

Minimalne odległości od granicy działki muszą być zgodne z przepisami Prawa budowlanego.

**2. Pytanie**

Żłobek Czernikowo.

Przewód YKY 5x70mm<sup>2</sup> w przedmiarze podane jest 55m

Czy to nie za mało. Z pomiarów w geoportalu wychodzi ok 185mb.

**Wyjaśnienie nr 2:**

W treści odpowiedzi z dnia 16.02.2024 r. na pytanie nr 5 Zamawiający potwierdził, że prawidłowa długość jest zgodna z dokumentacją projektową i wynosi 185 m.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Przemysław Pujer  
Przewodniczący Komisji Przetargowej