

## URZĄD GMINY

Rynek 35

34-450 Krościenko nad Dunajcem  
tel. 18 262 30 77, fax 18 262 34 55

Krościenko nad Dunajcem 27.10.2021

Usługi Projektowo- Budowlane  
inż. Jan Jarosz  
Czerwienne 282A 34-407 Ciche

Nasz znak : RI DL 6853.80.2021ZP

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wyraża zgodę na przeprowadzenie powyższych sieci w drogach gminnych na działkach i warunkach podanych poniżej:

### **Kanalizacja sanitarna w m. Grywałd etap III**

#### *Drogi publiczne :*

- ul. Lubań nr dr . 362410K - dz nr ew 354,1191
- ul. Wymyśle nr dr . 362399K - dz nr ew 1105
- ul. Słoneczna nr dr . 362422K - dz nr ew 1138
- ul. Podzagonie nr dr . 362419K - dz nr ew 1124
- ul. Lubań nr dr . 362410K - dz nr ew 455,404
- ul. Lubań nr dr . 362410K - dz nr ew 354 ,1179
- ul. Wybraństwo nr dr . 362400K - dz nr ew 1222

#### *Drogi gminne rolne :*

Dz. ew. nr 1198 , 423, 1258,383

### **Kanalizacja sanitarna w m. Krościenko nad Dunajcem – Łąkcica**

#### *Drogi gminne rolne :*

Dz. ew. nr 10437/10,

Dz. ew. nr 20946/19 współwłasność Gminy Krościenko nad Dunajcem i osób fizycznych

### **Budowa wodociągu w m. Krośnica**

*Drogi publiczne :* - ul. Polna nr dr . 362436K - dz nr ew 2070

### **Warunki lokalizacji sieci w drogach gminnych publicznych**

- dopuszcza się wykonanie robót metodą przewiertu sterowanego i rozkopu
- w przypadku rozkopu wykop po robotach uzupełnić pospółką do gł. 30 cm z odpowiednim zagęszczeniem układanych warstw pozostałą część wykopu tłucznem kamiennym stabilizowanym cementem
- nawierzchnię asfaltową drogi odtworzyć na całej szerokości jezdni warstwa ścieralna gr 8 cm dodatkowa w szerokości wykopu warstwa wiążąca gr 6 cm - połączenie asfaltów nowego z istniejącym zabezpieczyć kitem drogowym kauczukowym uszczelniającym
- odtworzyć w obrębie prowadzonych robót inne elementy pasa drogowego typu: rowy przydrożne korytka ściekowe przepusty rurowe ścianki czołowe itp.
- przed przystąpieniem do robót wystąpić do tut. Urzędu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas robót i wbudowanie urządzeń w pas drogowy. Do wniosku dołączyć warunki wykonania przyłączy wystawione przez gestorów sieci,
- zachować warunki innych jednostek uzgadniających i opiniujących,

### **Warunki lokalizacji sieci w drogach gminnych rolnych**

- dopuszcza się wykonanie robót metodą przewiertu sterowanego i rozkopu
- w przypadku rozkopu wykop po robotach uzupełnić pospółką do gł. 30 cm z odpowiednim zagęszczeniem układanych warstw pozostałą część wykopu tłucznem kamiennym stabilizowanym cementem
- odtworzyć w obrębie prowadzonych robót inne elementy pasa drogowego typu: rowy przydrożne korytka ściekowe przepusty rurowe ścianki czołowe itp.
- zachować warunki innych jednostek uzgadniających i opiniujących,

Szczegółowe rozwiązania projektowe wymagają uzgodnienia i akceptacji w tut. Urzędzie .

Otrzymują :

1. Adresat

2. A/A

Z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
*Dorota Jurkiewicz*  
Dorota Jurkiewicz