



**POLSKI
ŁĄD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.4.4.2024.MW

Krasocin, 2024-05-24

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

(odpowiedzi na pytania z dnia 23.05.2024r.)

dotyczy: Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych w gminie Krasocin

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Zadanie 1 Budowa Domu Ludowego w Olesznie wraz z infrastrukturą.

1/ Prosimy o wyjaśnienie doboru tak dużej pompy ciepła o mocy grzewczej 110kw w projektowanym budynku, dla którego całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej kotłowni (c.o. + c.t.) wynosi 57,91kw.

Odpowiedź:

Zapotrzebowanie na ciepło dla projektowanego budynku wynosiło 54,5kW. Dobrana pompa przy parametrach Qgrz (A-15W55) posiada wydajność 62,74 kW.

Mniejsza pompa z typoszeregu MH-SU75M-RN8L przy parametrach Qgrz (A-15W55) posiada wydajność 41,34 kW co wiąże się z tym, że nie zostanie pokryte zapotrzebowanie na ciepło, które wynosi 54,5kW.

Pytanie:

Prosimy o wyrażenie zgody na wbudowanie w projektowanym budynku pompy ciepła o podobnych parametrach, mocy grzewczej 70kw ze źródłem szczytowym w postaci grzałek elektrycznych co pozwoli na utrzymanie ciepła w budynku w przypadku awarii pompy - brak rozwiązania w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert np. do 3.06.2024r. ze względu na dłuższy czas oczekiwania na wyceny poszczególnych materiałów, oraz duży zakres t.j. 3 zadania do wyceny w

jednym postępowaniu. Przedłużenie terminu składania pozwoli na złożenie rzetelnej, a przede wszystkim korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na 29.05.2024r godz. 12:00

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński