



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

Nr referencyjny: RGR.271.1.2.2023.DCM

Wojciechowice, dnia 07.02.2023 r

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechowice - etap II”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Czy w trosce o bezawaryjną eksploatację oraz mając na uwadze wysokie koszty utrzymania urządzenia spoczywające na użytkowniku po okresie gwarancyjnym (awarie elektroniki, elektrozaworów itp.) Zamawiający dopuści jedynie urządzenia proste w obsłudze i nie posiadające sterowników i elektrozaworów, spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania wynikające z treści PFU. Dopuszcza się tylko oczyszczalnie ścieków odpowiadające parametrom równoważności zawartym w PFU.

Zamawiający informuje, że w żadnym dokumencie dotyczącym inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie ingeruje w treść normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Zamawiający zgodnie z wieloma wyrokami KIO może opisać przedmiot zamówienia zgodnie z własnymi wymaganiami nie ograniczając uczciwej konkurencji

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający z uwagi na ciężkie warunki gruntowe (ryzyko zgniecenia oczyszczalni) dopuści tylko urządzenia, które charakteryzują się posadowieniem w warunkach mokrych nie mniejszym niż 1,2m, potwierdzonym w raporcie z badań? WET. Zastosowanie oczyszczalni o posadowieniu w warunkach mokrych nie mniejszym niż 1.2m spowoduje wyeliminowanie najbardziej zawodnego elementu jakim jest przepompownia do ścieków surowych

Odpowiedź:

Proponowane przez oferentów przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą spełniać minimalnie, parametry równoważności oczyszczalni zapisane w PFU

Pytanie nr 3:

Czy z uwagi na uciążliwe oraz kosztowne serwisowanie urządzeń działających w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym a także częstsze niż raz do roku usuwanie osadów z tego typu oczyszczalni

Nr referencyjny: RGR.271.1.2.2023.DCM

Zamawiający dopuści jedynie oczyszczalnie działające w technologii osadu czynnego, spełniające normę PN EN 12566-3+ A2:2013-10 charakteryzującą się skutecznością oczyszczania lepszą niż oczyszczalnie ze złożem, spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska?

Odpowiedź:

Proponowane przez oferentów przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą spełniać parametry równoważności oczyszczalni zapisane w PFU

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści tylko urządzenia spełniające normę PN EN 12566-3 + A2:2013-10 oraz warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311 z późn. zm.) o wartościach bez względu na warunki odprowadzenia ścieków nie większych niż:

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), 25 mg O₂/l

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr) 125 mg O₂/l

Zawiesiny ogólne mg/l 35

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH₄), mgN/l 15

Fosfor ogólny mg P/l 2

Odpowiedź:

Zamawiający dla przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaga uzyskania parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1311 z późn. zm.) dla RLM poniżej 2000

Pytanie nr 5

Zamawiający w trosce o bezawaryjność urządzeń wymaga aby zbiorniki oczyszczalni nie były spawane ani skręcane. Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające skręcane lub spawane grodzie wewnątrz zbiorników.

Odpowiedź:

Proponowane przez oferentów przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą spełniać minimalnie parametry równoważności oczyszczalni zapisane w PFU

WÓJT
Szymon Sidor