Tż1

sztuk 4





Ndpż1

sztuk 2



1–1

KODY PRĘTÓW UŻYTYCH DO ZBROJENIA



Ndpż2

sztuk 1



2–2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Element	Numer pręta	Typ stali i przekrój	Ilość elementów	Ilość prętów na jeden element	Ogółem ilość prętów	Długość** mm	KOD pręta	A* mm	B* mm	C* mm	D* mm	E/R* mm	Rev
Tż1	Nr11	H8	4	21	84	1050	51	250	190	115	(115)		
	Nr06	C16	4	2	8	3075	11	1550	(1550)				
	Nr09	C16	4	2	8	4100	00						
	Nr13	C16	4	2	8	3250	00						
Ndpż1	Nr04	H8	2	102	204	2250	51	150	900	115	(115)		
	Nr10	H8	2	86	172	425	22	115	190	50	(115)		
	Nr05	C16	2	10	20	8950	00						
	Nr07	C12	2	4	8	8950	00						
	Nr08	C12	2	4	8	8450	00						
	Nr18	C12	2	4	8	1675	21	750	200	(750)			
Ndpż2	Nr03	H8	1	62	62	1050	51	150	300	115	(115)		
	Nr01	C16	1	2	2	5150	00						
	Nr02	C12	1	6	6	5150	00						

CAŁKOWITA MASA STALI 864,3 kg

* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm

Wykaz stali przygotowano zgodnie z wymaganiami ISO 4066

I. UWAGI DO RYSUNKU:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2. ZBROJENIE WIEŃCÓW KOTWIĆ W PRZYLEGAJĄCYCH WIEŃCACH I POZOSTAŁYCH ELEMENTACH ŻELBETOWYCH NA DŁUGOŚĆ MINIMUM 40 ŚREDNIC.
3. WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW ZAGIĘTYCH NALEŻY PRZYJĄĆ JAKO WYMIARY ZEWNĘTRZNE.
4. MINIMALNE DŁUGOŚCI ZAKŁADÓW DLA PRĘTÓW:
   - #6 L=25cm
   - #8 L=32cm
   - #10 L=40cm
   - #12 L=50cm
   - #16 L=65cm
   - #20 L=80cm
   - #25 L=100cm
5. WYMIARY NA RYSUNKU PODANE SĄ W MILIMETRACH.
6. TRZPIENIE PRZYLEGAJĄCE DO ŚCIAN MUROWANYCH BETONOWAĆ PO WYMUROWANIU ŚCIAN. W ŚCIANACH WYKONAĆ STRZĘPIA.
7. PODCIĄG Ndpż–2 OPRZEĆ NA PODLEWCE BETONOWEJ.

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa:

C = A-IIIN (RB500W)

H = A-I (St3S)

Otulina gr. 25mm

±0,00=119,95m n.p.m. dla budynku B

±0,00=119,85m n.p.m. dla budynku E

Jakon

Pracownia Projektowa "JAKON" Jacek Grzelak
ul.Wodkowicza 10/15, 50-072 Wrocław
tel./fax (071) 7948100 ; e-mail: jg@ja-kon.pl

Przedmiot opracowania :

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO "WROCŁAW-OPORÓW"
ul. Awicenny, Wrocław
Budynek B E-Budynek administrac.-biurowy wraz z budynkiem toalet publicznych

PROJEKT WYKONAWCZY	branża KONSTRUKCJA	rewizja 00

r y s u n e k :	s k a l a:	n r r y s.
Budynek B i E - zbrojenie trzpieni i nadproży żelbetowych Tż1, Ndpż1, Ndpż2	1:20	BE_K_03

		nr uprawnień	data	podpis
projektant	mgr inż. Jacek Grzelak	3/D05/03	07.2010	
opracował	mgr inż. Justyna Góma		07.2010	
sprawdzający	mgr inż. Maciej Tomasiak	689/01/DUW	07.2010	