

LEGENDA:

Drut żelazny Ø8mm układany na uchwytych systemowych dobranych do zastosowanego materiału pokrycia dachu Uchwyty montowane co 1m - (zwoody poziome niskie)

Drut FeZn Ø8mm układany na uchwytach dystansowych montowany do elewacji budynku

Połączenie skręcane - złącze krzyżowe czterośrubowe

Iglica odgromowa

Panel fotowoltaiczny 455 Wp

PANEL
PV

Przepust, przejścia instalacji fotowoltaicznej

UWAGI:

1. Instalację odgromową wykonać w IV klasie ochrony odgromowej.

2. Zażądano układu paneli skierowanych na południe. Do weryfikacji przez wykonawcę instalacji. Po wykonaniu analizy nasłonecznienia i zwrotu inwestycji dopuszcza się zmianę orientacji paneli na układ wschód-zachód. Układ paneli do decyzji Inwestora.

3. Dopuszcza się zmianę mocy paneli, przy zachowaniu maksymalnej mocy instalacji 12,74 kWp.

