PRZEKRÓJ B–B

SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:20

oparcie wiązara na wieńcu



SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:20



Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
6. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia niescisłości.
7. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – cześć konstrukcyjna (konstrukcja – projekt budowlano–wykonawczy).
10. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w konteksie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie, zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
12. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
14. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

P1 POSADZKA–POMIESZCZENIA

GRES NA KLEJ 2cm/PŁYTKI 2cm
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE
SZLICHTA+SIATKA 8cm
HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm
STYROPIAN EPS 150–036 20cm (w dwóch warstwach)
2xFOLIA IZOLACYJNA PE 0.4mm
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA – gr.25cm
2xFOLIA IZOLACYJNA PE 0.4mm
WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.5cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO ls=0.98– WARSTWY min.30cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ;
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN
STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 20cm – GRAFIT
BETON KOMÓRKOWY 24cm
TYNK CEM–WAP 2cm, kat. III

SC1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – COKÓŁ

TYNK ŻYWICZNY–MOZAIKOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO OD POZIOMU TERENU
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOŚCI 30cm NAD POZIOM TERENU
BETON KOMÓRKOWY 24cm
TYNK CEM–WAP 2cm

SF1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – FUNDAMENTOWA

NP. DYSPERBIT Dnx2 DO POZIOM TERENU
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
DYSPERBIT Dnx2
RAPÓWKA CEMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE M6 24cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOŚCI 50cm NAD POZIOM TERENU

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM–WAP 2cm, kat. III
BETON KOMÓRKOWY 12/24cm
TYNK CEM–WAP 2cm, kat. III

SZK ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOMINOWA

ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ;
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN
STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 5cm–GRAFIT/MIEJSCAMI WEŁNA 35 FASADA 5cm
KSZTAŁTKA KOMINOWA WENTYLACYJNA

STT1 ZADASZENIE

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
STYROPIAN DACHOWY EPS200 ZE SPADKIEM 10–12cm, MOCOWANY NA KOŁKI SAMOWKRĘTNE 4 DO 6 SZTUK / 1m2
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,4mm
EW. FOLIA KLEJONA NA ZAKŁADACH Z WYWINIĘCIEM LUB PAPA
PREPARAT GRUNTUJĄCY
PŁYTA ŻELBETOWA 12–15cm ZE SPADKIEM
STYROPIAN EPS 3cm, MASA KLEJOWO– SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

D1 DACH

BLACHA TRAPEZOWA W KOLORZE GRAFITOWYM
ŁATY 5x6cm WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY
KONTRŁATY 2.5x5cm / PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA
PAPA
DESKOWANIE PEŁNE 20mm
WIĄZARY PREFABRYKOWANE DREWNIANE, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA IMPREGNATAMI OGNIOCHRONNY I BIOCHRONNYMI, DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

D2 DACH

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PASEM DOLNYM gr.2x20cm O WSPÓŁ. =0.035
WIĄZARY PREFABRYKOWANE DREWNIANE, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA IMPREGNATAMI OGNIOCHRONNY I BIOCHRONNYMI, DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
STELAŻ STALOWY DO PŁYT G–K 6cm
PROFILE CD NA WIESZAKACH DO PODDASZY
PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm
SUFIT Z OBUDOWY 2xPŁYT G–K, NA RZUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM, ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

D3 DACH/ZADASZENIE

PAS DOLNY WIĄZARA PREFABRYKOWANEGO DREWNIANEGO, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA IMPREGNATAMI OGNIOCHRONNY I BIOCHRONNYMI, DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PASEM DOLNYM gr.1x20cm O WSPÓŁ. =0.035
SKLEJKA WODOODPORNA 2cm
STYROPIAN EPS 70–032 FASADA 3cm
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)

detal A

przykładowe połączenie ściany parterowej z trzpieniem żelbetowym 1:25



UWAGI:

BETON C–25/30 (B30) W8–płyta fund.
BETON C–20/25 (B25) W6
PODBETON C–12/15 (B15)
STAL A – IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm –fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

622/2023

±0.00m=60.50m n.p.m.

CEGŁA PEŁNA

ŚCIANKI DZIAŁOWE

BETON KOMÓRKOWY

ŻELBET

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA MUROWANEJ SKALA 1:20
ŚCIANY NIENOŚNEJ POD STROPEM



UWAGA:

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

POZYCJE KONSTRUKCYJNE

POZ.1 WIEŹBA
POZ.2 STROPY I WYLEWKI
POZ.3 PODCIAGI
POZ.4 SŁUPY I TRZPIENIE
POZ.5 WIEŃCE
POZ.6 ŚCIANY
POZ.7 FUNDAMENTY
POZ.8 SCHODY

objekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie.

inwestor:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczak	WKP/0057/PWOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/27/2005	
architektura sprawdził:	mgr inż. arch. Kamil Bożętka	47/WPOKK/2015	

nazwa rysunku:				nr rys.:
PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT				A+K-06
branża:	faza:	skala:	data:	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT	1:50	11.2023	