

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku”.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA – z dn. 08.02.2023 r.:

Czy do serwisu (przeglądu) klimatyzacji lub wentylacji wymagane jest użycie rusztowania lub specjalistycznego podnośnika, czy każde urządzenie jest dostępne z drabiny?

ODPOWIEDŹ:

W przypadku wszystkich urządzeń dostęp umożliwiający serwis (przegląd) jest możliwy przy użyciu drabiny. Jeden z klimatyzatorów podlegający serwisowi zawieszony jest na wysokości ok. 4-4,5 m. Część urządzeń z central klimatyzacyjno-wentylacyjnych Auli i Auditorium znajduje się na dachu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prorektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni