PROJ LINIA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

AsXSn 2 x 25mm2 - długość 344 m w tym trasa 288 m x 1,04 + na słupach krańcowych zapas 2 x 1,5m

Oprawy ledowe o mocy 55 W, 6100 lm



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Nr zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.3544.2021
Miejscowość		KRZESNIAKÓW , NOWA WIEŚ
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	140918_6
	nazwa	Warka
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0017 _ 0048
	nazwa	KRZESNIAKÓW , NOWA WIEŚ
Numer działki		zgodnie z lokalizacją
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	płaskich	PL-2000/21
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
	geodezyjny	PL-EVRF-2000
Oznaczenie sekcji mapy		7.84.2139.3.4, 7.84.2139.4.3, 7.84.2124.2.1
Oznaczenie obszaru aktualizacji		
Służebności gruntowe		wykonano bez ustalenia obciążeń
Użytek gruntowy rzeczywisty w ewidencji gruntów i budynków		
Wykonał w dniu 26.10.2021		

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Sławomir Wdowczyk
Nr upr. 17877

GEOBIT
uprawnienia
ul. Polna 37, 05-660 Warka
tel. 48 667 21 51, 0604 209 256

OŚWIADCZAM, ŻE OPERAT TECHNICZNY ZAWIERAJĄCY REZULTATY PRAC GEODEZYJNYCH, W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁ NINIEJSZY DOKUMENT, UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK WERYFIKACJI.
JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ.

Organ służby geodezyjnej który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA GRÓJECKI
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3544.2021
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOBIT Usługi Geodezyjne Sławomir Wdowczyk
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GK.6640.3544.2021 _1 z dnia 2021 -11- 18
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Sławomir Wdowczyk Nr uprawnień 17877

JAKO LINIĘ NAPOWIETRZNĄ NN OŚWIETLENIA DROGOWEGO PROJETUJE SIĘ:
Linia nn "Nowa Wieś 3"
AsXsn 2 x 25 mm2 - długość 50 m w tym
trasa 40 m x 1,04 +3m słupy krańcowe

UWAGI.
1.Długość całkowita przewodu ośw. AsXsn 2 x 25 mm2 zawiera: 4 % po trasie, 3 m słupy krańcowe
2.Projektowane słupy żelbetowe o wys. 10,5 m z wysięgnikami 1,5 m.
3.Wysokość zawieszenia opraw : 9 m
4.Oprawy ledowe w II klasie ochronności, IP 66, IK 10 , źródła światła o mocy 55 W, 6100 lm
5.Oprawa chroniona wkładką bezpiecznikową Wt 400 V , E-14, 6A topikową DO gG 6 A w gniezdzie bezpiecznikowym zabudowanym w złączu słupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasilić przewodem YDY 750 V 2 x 2,5 mm2,
7. Oprawy kolejno zasilić naprzemian z różnych faz,
8. Szczegóły zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych w opisie i ST
9. Zasilanie z lini NN "Nowa Wieś 3"- TN-C

Inwestor	Gmina Warka plac Czerniechiego 1, 05-660 Warka			
Tytuł projektu	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzesniaków			
Projektant	inż Piotr Bujanowicz	upr. nr GP-III-7342/337/94 nr ew. MAŁ.MA/4126/15/01		
Tytuł rysunku	Lokalizacja	skala: 1:500	data: 11.2021	nr ryc. 1PT