



Nr sprawy: 22/2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo – Sławociesz w Szczecinie – Etap VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie os. Wielgowo w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Łączna długość sieci kanalizacyjnych z przyłączami do wybudowania w Zadaniu I (Etap 6 i 7) wynosi **ok. 11,70 km.**

Zapisy Rozdziału XV pkt. 2.1 SIWZ uległy zmianie.

Było:

Zadanie I obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Wielgowo w Szczecinie, obejmujące następujące ulice: Bryczkowskiego, Cyprysową, Dzikiej Róży, Fiołkową, Stokrotki, Storczykową, Tulipanową, Skrajną, Zawrotną, Magnoliową, Złotego Deszczu, Wiślaną, Borsuczą, Liliową, Borową, Drewnianą, Jarząbków, Wilgi.

W skład systemu kanalizacyjnego wchodzi: kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o śr. 200- 300 mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. 150 mm z rur kamionkowych oraz śr. 160 mm PVC doprowadzanych do granic posesji. Układane metodą tradycyjną otwartego wykopu oraz bezwykopowo. Łączna długość sieci z przyłączami **ok. 11,20 km.**

Odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie systemu kanalizacyjnego.

Jest:

Zadanie I obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Wielgowo w Szczecinie, obejmujące następujące ulice: Bryczkowskiego, Cyprysową, Dzikiej Róży, Fiołkową, Stokrotki, Storczykową, Tulipanową, Skrajną, Zawrotną, Magnoliową, Złotego Deszczu, Wiślaną, Borsuczą, Liliową, Borową, Drewnianą, Jarząbków, Wilgi.

W skład systemu kanalizacyjnego wchodzi: kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o śr. 200- 300 mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej śr. 150 mm z rur kamionkowych oraz śr. 160 mm PVC doprowadzanych do granic posesji. Układane metodą tradycyjną otwartego wykopu oraz bezwykopowo. Łączna długość sieci z przyłączami **ok. 11,70 km.**

Odtworzenie nawierzchni drogowych po budowie systemu kanalizacyjnego.

Uległy zmianie zapisy w PBW Etapu 6 w Tomie 5 Opisu – pkt. 6.1 ; pkt. 8.1; 8.2; 8.4 oraz w Tomie 6 Opisu dla Etapu 7 – pkt. 6.1; pkt. 8.1 i 8.2.

Zamawiający dołącza korektę PBW – Opis Tom 5 – Etap 6 oraz Opis Tom 6 – Etap 7.

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **12.06.2019r.**

Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ileokroć w SIWZ występuje data 05.06.2019r. zastępuje się ją datą **12.06.2019r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Waldemar Gill

[Handwritten signature]