

BILANS MOCY

LP	Nazwa odbioru	Powierzchnia [m2]	Moc na powierzchnie [W/m2]	Pi [kW]	k	Ps [kW]	SIEĆ REZERWOWANA			UPS			I _o [A]	Uwagi
							Ps _r [kW]	Ps _r [kW]		Ps _r [kW]	Ps _r [kW]			
1	Oświetlenie wewnętrzne Komunikacja, magazyny, pom. techniczne	3000	10	30	0,7	21	30	21						
2	Oświetlenie wewnętrzne Sanitarne, socjlane, szatnie	650	10	7	0,7	5	7	5						
3	Oświetlenie wewnętrzne Biurowe, gabinety	1100	25	28	0,7	19	28	19						
4	Oświetlenie wewnętrzne Sale chorych	1500	20	30	0,7	21	30							
5	Odbiory siłowe Komunikacja, magazyny, pom. techniczne	3000	5	15	0,4	6								
6	Odbiory siłowe Sanitarne, socjlane, szatnie	650	10	7	0,4	3								
7	Odbiory siłowe Biurowe, gabinety	1100	50	55	0,6	33								
8	Odbiory siłowe Sale chorych	1500	20	30	0,6	18								
9	Odbiory komputerowe Biurowe, gabinety	1100	50	55	0,7	39	55	39		55	39			
10	Teletechnika			10	1	10	10	10		10	10			
11	Windy (4 szt)	4	12	48	0,5	24	48	24						
12	Technologia gazów medycznych			30	0,7	21	30	21						
13	Restauracja			40	0,7	28								
	Suma mocy			384	0,64	247	237	138		65	49			
SANITARNE														
	Centrale wentylacyjne			76,0	0,8	60,8								odbiory wyłączane przez SSP po wykryciu pożaru
	Wentylatory kanałowe i dachowe			12,5	0,8	10,0								odbiory wyłączane przez SSP po wykryciu pożaru
	Nawilżacze			120,0	0,7	84,0								ZIMA (nie uwzględniono w bilansie mocy)
	Agregaty chłodnicze dla central			65,0	0,8	52,0								LATO
	Klimatyzacja w pom. technicznych			32,0	0,8	25,6								
	Klimatyzacja w pom. biurowych			141,0	0,8	112,8								LATO
	Zestaw hydroforowy			10,0	0,8	8,0								
	Węzeł CO			5,0	0,8	4,0	5,0	4,0						
	Suma mocy - Sanitarne			341,5	0,80	273,2	5	4						
POŻAROWE														
	Centrala SSP, CKD, zasilacze ppoż.			4	1,00	4								
	Suma mocy - pożarowe			4	1,00	4								
PODSUMOWANIE														
	SUMA MOCY:			729			242			65				
	Współczynnik jednoczesności				0,90									
	Razem					472		142			49			