

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zadania: **Naprawa oświetlenia awaryjnego
w KPP w Pruszczu Gdańskim.**

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Obiekt: Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański

Opracował: inż. Michał Koziński

Spis treści

Stan istniejący.....	3
Zamierzenie.....	3
Oferta.....	3

Stan istniejący.

W roku 2008 przeprowadzony został kompleksowy remont Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, w tym również instalacji elektrycznych. W celu zapewnienia właściwego oświetlenia awaryjnego, zastosowano oprawy oświetleniowe wyposażone w indywidualne inwertery napięcia z akumulatorami. W skład systemu wchodzi oprawy świetlówkowe oraz oprawy kierunkowe wyposażone w indywidualne akumulatory i inwertery. Łącznie zamontowanych jest **37** opraw oświetlenia awaryjnego.

Ze względu na długi okres użytkowania, stwierdzono, że oprawy awaryjne nie funkcjonują prawidłowo i wymaga naprawy.

Zamierzenie

W związku z wyeksploatowaniem modułów zasilających z akumulatorami zamontowanymi w oprawach oświetlenia awaryjnego, planuje się wymianę niesprawnych elementów. Zakłada się wymianę wszystkich 37 kompletów, wskazanych w raporcie dołączonym do niniejszego zapytania. Po wykonaniu naprawy należy przedłożyć protokół zawierający wyszczególnienie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do przekazanych podkładów architektonicznych, ze wskazaniem zakresu przeprowadzonych napraw. Protokół powinien potwierdzać właściwe działanie istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione elementy.

Termin realizacji zamierzenia: 2 tygodnie od daty zlecenia.

Oferta

Kompletna oferta powinna zawierać:

- Całkowity koszt wykonania zamierzenia zgodnie z opisem powyżej.
- Niezbędne formalne dane konieczne do realizacji zlecenia.

Oferta powinna zostać złożona do dnia 24.10.2016 r.