

Brańsk, dnia 05.04.2023 r.

Miasto Brańsk  
ul. Rynek 8  
17-120 Brańsk

GKM.271.2.2023

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Brańsk”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępniła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie:**

Monitoringi na śmieciowiska (sprzęt) są obwarowane normami. Proszę o informację czy wycenę należy wykonać według zestawienia czy według norm obowiązujących w polskim prawie. Jeżeli według tej drugiej opcji proszę o podanie jakich norm się trzymamy. W specyfikacji można zobaczyć informację o PNE/ 76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepisów BHP, ale naszym zdaniem to nie jest to. W naszej opinii powinniśmy się trzymać normy PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

**Odpowiedź:**

Przytoczone w zapytaniu normy dotyczą instalacji elektrycznych. Wycenę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu technicznego instalacji elektrycznych, w którym zamieszczono zestawienie materiałów oraz na podstawie przekazanych przedmiarów robót. W wycenie należy uwzględnić wymagania normy PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczewski*