

Dobromierz, dnia 8 grudnia 2021 r.

ZP.271.13.2021

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Wykonanie bieżącego remontu oczyszczalni ścieków typu SUPERBOS w Serwinowie, gmina Dobromierz** numer postępowania: **ZP.271.13.2021**.

Zwracamy się z prośbą o uznanie za równoważne lub rozszerzenie warunku posiadania doświadczenia przez kierownika budowy, zapis oryginalny: „co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy, kierownik robót, technolog przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie/budowie/remoncie oczyszczalni ścieków” o łączne posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia jako technolog/kierownik oczyszczalni/specjalista ds. technologii w nadzorowaniu pracy oczyszczalni ścieków i posiadanie w tym okresie uprawnień budowlanych, o który mowa w rozdziale II p.7 ppkt. 4) lit. b) p.1) W naszej ocenie nabyte doświadczenie i wiedza przez taką osobę są tożsame z warunkiem opisanym w SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

1) **Kierownik budowy** - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy, kierownik robót, technolog przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie/budowie/remoncie oczyszczalni ścieków
lub
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako technolog/kierownik oczyszczalni/specjalista ds. technologii w nadzorowaniu pracy oczyszczalni ścieków.

Zastępca Wójta
(-) Edward Kruplewski