

ZAP.271.3.2022.ASK (P3)

Góra Kalwaria, dnia 03.03.2022 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 3

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany gruntu na całej długości kanału i na całej głębokości profilu? Z badań geologicznych wynika, że na terenie objętym inwestycją zalegają gliny i inne utwory niebudowlane. W przedmiarze załączonym do SWZ brak jest informacji o wymianie gruntu.

Ad 1

Zamawiający wymaga całkowitej wymiany gruntu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni tylko w pasie szerokości prowadzonych robót czy po całej szerokości jezdni? W przedmiarze załączonym do SWZ występuje informacja o odtworzeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Ad 2

Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania robót?

Ad 3

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania robót z wyłączeniem zapisów zawartych w §14 projektu umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę średnicy przepompowni z DN1200 na DN1500 ze względów eksploatacyjnych i BHP?

Ad 4

Zamawiający dopuszcza średnicę przepompowni DN1500 pod warunkiem braku kolizji, z istniejącą infrastrukturą.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

/-/ Katarzyna Kochańska