

Znak: ZPL.271.51.2024.AW

Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie*

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 28 października 2024 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o ujednoczenie w dokumentacji rodzaju ogrodzenia, czy należy przyjąć do wyceny ogrodzenie z siatki czy ogrodzenie z paneli? Tym samym prosimy o podanie rodzaju i przekroju słupków.

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym:

pkt. 4.4 opisu „Teren inwestycji jest ogrodzony. W miejscu projektowanych miejsc postojowych przewidziano rozebranie fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, przesuniętego poza miejsca postojowe. Wokół miejsc postojowych i przy wjeździe zaprojektowano nowe ogrodzenie z siatki o wysokości 2m. Siatka z drutów 2,5mm powlekanego poliestrem w kolorze zielonym. Oczka siatki 50 mm x 50 mm. Konstrukcję ogrodzenia stanowią słupy z rur stalowych, prostokątnych 60mm x 40mm x 2mm o rozstawie co 2,5 m.

Słupy zabetonować w stopach fundamentowych o wymiarach 30 cm x 30 cm i głębokości 60 cm. Przyjęto słupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym. ...”.

Take rozwiązanie potwierdza rysunek konstrukcji ogrodzenia nr B-11.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna budowę skateparku za wystarczającą dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Odpowiedź:

Skatepark jest obiektem sportowym, a zatem Zamawiający uzna jego budowę za wystarczającą do spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy siatka łucznicza ma być przytwierdzona do słupów strzało chwytu, a jeżeli tak, to prosimy o podanie sposobu montażu.

Odpowiedź:

Siatkę łuczniczą należy mocować zgodnie z zapisami projektu techniczno-wykonawczego i zaleceniami producenta:

„Na górze słupów dospawano kółka stalowe dla ułożenia linki stalowej dla mocowania siatki strzałochwytu. Siatka luźno zwisająca na linie bez dodatkowego mocowania do słupów. Grubość linki minimum 6mm. Linki

sprzedawane są w kompletach z siatkami. Linka są wytrzymałe i bezpieczne, zapewniają solidne podparcie dla siatki. Zakupić siatkę w kolorze zielonym. Przyjęto siatkę zabezpieczającą stanowiska łucznicze o wzmocnionej konstrukcji minimum o podwójnym splocie oraz stalowej linie, skuteczne w zatrzymywaniu wystrzelonych strzał. Wzmocniona konstrukcja sprawia, że są one odporne na uszkodzenia i wyjątkowo trwałe.

Przy zakupie należy pamiętać, że siatka musi być luźno zawieszona, aby skutecznie wyłapywać strzały. Kupując za krótki odcinek siatki i naciągając ją zbyt mocno nie będzie ona spełniać swojego zadania”.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na budowę toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie.