

Brańsk, dnia 02.06.2022 r.

Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

GKM.271.2.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Branża budowlana:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co należy rozumieć przez zapis „tynk indywidualnie fakturowany” ze str 14 opisu projektu technicznego wykonawczego- architektura: „Komunikacja, klatki schodowe, sale lekcyjne, świetlica, stołówka -do wysokości 150 cm należy wykonać warstwę zabezpieczającą z tynku indywidualnego fakturowanego, wyżej malować farbą emulsyjną.” Ponadto, w przedmiarze budowlanym w pozycji 26 ujęto tylko korytarze, natomiast opis techniczny wskazuje na wykonanie tego tynku także na klatkach schodowych, w salach lekcyjnych, świetlicy i stołówce. Prosimy o informację co dokładnie i gdzie należy wykonać.

Odpowiedź:

Tynk indywidualnie fakturowany - zgodnie z opisem należy go wykonać w salach lekcyjnych, na klatkach schodowych, komunikacji, w świetlicy i stołówce.

Precyzując - na komunikacji i klatkach schodowych zalecamy wykonanie tynku z fakturą np. imitacją kamienia naturalnego

Parametry:

Tynk akrylowy, bezrozpuszczalnikowy, opór dyfuzyjny < SD 2m, Odporność na uderzenia > 3J, ziarno od 0,6mm. Możliwość fakturowania powierzchni - natryskiwania , możliwość uzyskania zarówno powierzchni gładkiej , lekko chropowatej , jak i modelowania wzoru za pomocą szablonów. Tynk z naturalnego kruszywa idealnie imituje fakturę naturalnego granitu lub piaskowca. Możliwy dodatek miki. Dobrze znosi czyszczenie środkami chemicznymi – detergenty, również mechanicznie.

W salach lekcyjnych, świetlicy i stołówce zalecamy tynkowanie na gładko

Parametry:

Tynk silikonowy, bezrozpuszczalnikowy, barwiony w masie , opór dyfuzyjny < SD 2m, Odporność na uderzenia > 3J, ziarno do 0,6mm.Możliwość fakturowania powierzchni , możliwość uzyskania zarówno powierzchni gładkiej , lekko chropowatej , jak i modelowania wzoru za pomocą szablonów. Dobrze znosi czyszczenie środkami chemicznymi – detergenty, również mechanicznie.

W załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie nr 2:

W pozycji 89 przedmiaru budowlanego wycenie podlega domurowanie istniejących kominów ponad połac dachową w ilości 48m. Jak rozumieć zapis obliczeniowy 16*3,00, który daje wynik 48? Skąd taka ilość?

Odpowiedź:

16*3,00 = łączny obwód kominów przemnożony przez 3mb wysokości (z zapasem).
W załączonym przedmiarze przy pozycji z kominami dodano opis wyjaśniający (poz. 90).

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, jakie okna mają zostać zastosowane w pomieszczeniu 1/19 i 1/20 na parterze, O2 czy O4? Rzut parteru wskazuje na O2 z dopiskiem E60, natomiast załącznik zestawienie stolarki okiennej wskazuje, że to okna O4 mają być w E60 (w zestawieniu zgadza się także ilość).

Odpowiedź:

W pomieszczeniu 1/19 i 1/20 należy zamontować okna O4 (zgodnie z zestawieniem stolarki).
W załączeniu rzut z korektą.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/Eugeniusz Tomasz Koczewski