

Nr sprawy: 02/03/2023

Strzelce Wielkie, dnia 27.03.2023r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bukownicy”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania informujemy:

Pytanie z 24.03.2023r.

„W związku z rozbieżnościami:

W projekcie wykonawczym technologia przyjęto aeratory o średnicy 1600 natomiast na schemacie technologiczny o średnicy 1400 prosimy o doprecyzowanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na schemacie technologicznym Stacji Uzdatniania Wody jest błąd - aerator powinien mieć średnicę DN1600 mm, zgodnie z przedmiarem robót, opisem technicznym i rysunkami branży technologicznej.

Pytania z 24.03.2023r.

„Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. *Czy do oferty należy załączyć protokół z wizji lokalnej.*

Ad.1

Zamawiający potwierdza, że do oferty należy dołączyć protokół z odbycia wizji lokalnej.

2. *Czy w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby do oferty należy załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.*

Ad.2

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności składania osobnego oświadczenia, treść oświadczenia dot. podmiotu udostępniającego zasoby znajduje się w druku oferty (pkt 5)- Załącznik Nr 1 do SWZ.

3. *Rozdział XIII pkt. 3 ppkt. 1) i 2) SWZ – według zapisów tych punktów Zamawiający dopuszcza, że:*
- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Czy w odniesieniu do powyższych zapisów Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania SWZ w przypadku polegania Wykonawcy na doświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącym budowy membranowego układu uzdatniania wody o wydajności systemu nie mniejszym niż 5 m³/h.

Ad. 3.

Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania SWZ w przypadku polegania Wykonawcy na doświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczącym budowy membranowego układu uzdatniania wody o wydajności systemu nie mniejszym niż 5 m³/h., jeżeli podmiot udostępniający zasoby wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. *Celem zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert i dopuszczenia większej liczby Wykonawców wnosimy o złagodzenie wymagań dotyczących zdolności technicznej oraz zawodowej i zrezygnowanie z wymogu zrealizowania przez Wykonawcę jednej roboty budowlanej polegającej na budowie membranowego układu uzdatniania wody o wydajności systemu nie mniejszym niż 5 m³/h. Zwyczajowo takie układy są dostarczane i montowane przez dostawców jako gotowe elementy."*

Ad.4

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące zdolności technicznej oraz zawodowej pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

MZWik w Strzelcach Wielkich
Dyrektor Biura Związku
Krzysztof Surma