

Dnia 7.03.2024 r. Wykonawca zadał pytania:

pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej 361kW przy temperaturze otoczenia +25 stopni C.

Odpowiedz Zmawiającego:

Zamawiający dopuszcza instalację agregatu osiągającego minimum 360kW mocy chłodniczej przy temperaturze powietrza zewnętrznego +26C przy parametrach chłodziwa podanych w PFU Wymiany maszynowni chłodniczej.

pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści agregat chłodniczy o współczynniku EER 3,61.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza instalacji agregatu chłodniczego o współczynniku EER 3,61. Maszynownia musi posiadać możliwie najwyższy EER (wg. EN 12900) (dawne COP) - minimum 3,67 przy parametrach podanych w PFU Wymiany maszynowni chłodniczej ze względu na gwałtownie rosnące ceny prądu.

DYREKTOR

  
Jerzy Żądło