








Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Lampa LED 6W,1H, monitoring	3 szt.
	Lampa LED AW 3W 1H IP41 nastropowa, monitoring	26 szt.
	Lampa LED AW 3W 1H IP41 nastropowa, monitoring	6 szt.
	Lampa LED AW 3x1W 1H Oprawa zewnętrzna, monitoring	4 szt.
	Oświetlenie ewakuacyjne, oprawa LED 3W min. IP44 – monitoring, podtrz. min 1h.; Piktogram drzwi ewakuacyjne; monitoring opraw	4 szt.
	Oświetlenie ewakuacyjne, oprawa LED 3W min. IP44 – monitoring, podtrz. min 1h.; Piktogram Wyjście ewakuacyjne; monitoring opraw	4 szt.
	Oświetlenie kierunkowe – droga ewakuacyjna LED min. IP44 2W, monitoring opraw, autotest podtrzymanie min. 1h.	6 szt.

PRONABUD PRONABUD SP.Z O.O., TEL. (+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Lutkowie.
Wymiana instalacji elektrycznych

SCHEMAT OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/P00E/14 SPEC. ELEKTRYCZNA	ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa w Lutkowie ul. Szkolna 1 96-323 Lutkówka	
		Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA	INWESTOR	DATA	09.2018
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100

E9