DACH

I PIĘTRO

PARTER

Instalacja
Fotowoltaiczna

WLZ FOT
YKYżo 5x6

RP (max.10kW)
Rozdzielnica
I Piętro

PE

SPW

Szyna połaczeń
wyrównawczych

RS (max.10kW)
Rozdzielnia
Sali Gimnast.j

PE

SPW

Szyna połaczeń
wyrównawczych

RPP (max.10kW)
Rozdzielnia
Przedszkola

PE

SPW

Szyna połaczeń
wyrównawczych

układ sieci TN-C-S

RG

16A

20A 25A 20A

50A

PE

GSU

E

R<=10Ω

WLZ RPP
YKYżo 5x10

WLZ RP
YKYżo 5x10

WLZ RS
YKYżo 5x10

YKY 4*16 mm2

(N)HXCH FE180/90
3*1,5 mm2

Złącze
P=17kW

Przeciwpożarowy
Wyłacznik Prądu
GWP-1
(Elewacja przed wejściem)

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Lutkówce.
Wymiana instalacji elektrycznych

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA	ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa w Lutkówce ul. Szkolna 1 96-323 Lutkówka
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA	INWESTOR	Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
	DATA	07.2018
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	1:100

E8