Rozdzielnica RPR



Zasilane z RG	Rozłącznik	Ochrona przepięciowa	Kontrola nap.	Przyłącz Fotowoltaiki	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	Oswietlenie Awaryjne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	REZERWA	Gniazda Komputerowe	REZERWA	REZERWA
YDY 5x10				YKY 5x6	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDY 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	–	YDYżo 3x2,5	–	–
20A				6 kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,05 kW	2,5kW	2,5kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	–	2,0 kW	–	–
———				Z-FOT	O1	O2	O3	AW	G1	G2	G3	G4	G5	–	GK1	–	–



ROZDZIELNICA:		RPR
PRODUCENT:		
OBUDOWA:		-
NAPIĘCIE ZNAM.:		415 VAC/50Hz
WYKONANIE:		IP 30 IK07, I KL. OCHR. PODTYNKOWA
ZASILANIE:		GÓRA
ODPŁYWY:		GÓRA
WYSOKOŚĆ	[mm]:	1060
SZEROKOŚĆ	[mm]:	635
GŁĘBOKOŚĆ	[mm]:	187
KOLOR:		RAL 7035



PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Lutkówce.
Wymiana instalacji elektrycznych

SCHEMAT ROZDZIELNI PRZEDSZKOLA RPR

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI
UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. Mirosław Konca
UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa w Lutkówce ul. Szkolna 1 96-323 Lutkówka
INWESTOR	Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
DATA	09.2018
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:100

E7