DACH

I PIĘTRO

PARTER

Instalacja Fotowoltaiczna

WLZ FOT YKYżo 5x6

RP (max.10kW) Rozdzielnica I Piętro

PE

SPW

Szyna połaczeń wyrównawczych

RS (max.10kW) Rozdzielnia Sali Gimnast.j

PE

SPW

Szyna połaczeń wyrównawczych

RPP (max.10kW) Rozdzielnia Przedszkola

PE

SPW

Szyna połaczeń wyrównawczych

WLZ RPP YKYżo 5x10

WLZ RP YKYżo 5x10

WLZ RS YKYżo 5x10

układ sieci TN-C-S

RG

16A

20A 25A 20A

50A

PE

GSU

E

R<=10Ω

YKY 4*16 mm2

(N)HXCH FE180/90 3*1,5 mm2

Złącze P=17kW

Przeciwpożarowy Wyłacznik Prądu GWP-1 (Elewacja przed wejściem)

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Lutkówce.
Wymiana instalacji elektrycznych

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA	ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa w Lutkówce ul. Szkolna 1 96-323 Lutkówka
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA	INWESTOR	Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
	DATA	09.2018
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100

E8