I PIĘTRO

PARTER

8x YTDY 6x0,5
KE2/1.8 KE2/1.7 KE2/1.6 KE2/1.5 KE2/1.4 KE2/1.3 KE2/1.2 KE2/1.1
MD Expander EX1
YTDY 6x0,5
7x YTDY 6x0,5
KE2/2.6 KE2/2.5 KE2/2.4 KE2/2.3 KE2/2.2 KE2/2.1
Sabot. obudowy
MD Expander EX2
YTDY 6x0,5
7x YTDY 6x0,5
KE2/3.4 KE2/3.3 KE2/3.2 KE2/3.1
MD Expander EX3
YDY 3x1,5
KE2
Zasilacz zamontowany w obudowie wraz z baterią min. 20Ah 12VDC

8x YTDY 6x0,5
KE1/1.8 KE1/1.7 KE1/1.6 KE1/1.5 KE1/1.4 KE1/1.3 KE1/1.2 KE1/1.1
MD Expander EX1
YDY 3x1,5
KE1
Zasilacz zamontowany w obudowie wraz z baterią min. 20Ah 12VDC

D Dialer
YTDY 6x0,5 Wyjście przekazikowe centrali

Centrala Alarmowa 256 wejść wbudowany zasilacz; zamontowany w obudowie wraz z transformatorem min. 60VA 24VAC, i baterią min 2x20Ah 12VDC

YTDY 6x0,5
YDY 3x1,5
3x YTDY 6x0,5
1x YTDY 6x0,5
CA

1x YTDY 6x0,5
KS2 Klawiatura strefowa

YTDY 6x0,5
3xYTDY 6x0,5
Klaw. Systemowa KS1
SA3
SA2
SA1 Sygnalizator

8x YTDY 6x0,5
KE3/1.8 KE3/1.7 KE3/1.6 KE3/1.5 KE3/1.4 KE3/1.3 KE3/1.2 KE3/1.1
MD Expander EX1
YTDY 6x0,5
8x YTDY 6x0,5
Sabot. obudowy
KE3/2.4 KE3/2.3 KE3/2.2 KE3/2.1
MD Expander EX2
KE4
YDY 3x1,5 - TO5
Zasilacz zamontowany w obudowie wraz z baterią min. 20Ah 12VDC

8x YTDY 6x0,5
KE3/1.8 KE3/1.7 KE3/1.6 KE3/1.5 KE3/1.4 KE3/1.3 KE3/1.2 KE3/1.1
MD Expander EX1
YTDY 6x0,5
8x YTDY 6x0,5
Sabot. obudowy
KE3/2.2 KE3/2.1
MD Expander EX2
KE3
YDY 3x1,5 - TO5
Zasilacz zamontowany w obudowie wraz z baterią min. 20Ah 12VDC

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Lutkówce.
Wymiana instalacji elektrycznych

SCHEMAT INSTALACJI SSWiN

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA		ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa w Lutkówce ul. Szkolna 1 96-323 Lutkówka
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA		INWESTOR	Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
		DATA	09.2018
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100

E10