

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE
ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO
woj. śląskie

Jaworzno, 21 marca 2024 r.

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Zagospodarowanie skweru św. Teresy zlokalizowanego przy ul. Długiej w Jaworznie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program zazielenień śródmiejskich”- II etap .**

Informuję, iż do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) (Pzp), przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1: W nawiązaniu do odpowiedzi z dn.13.03.2024 na pytanie 1- należy zamontować ławki parkowe wg opisu z załącznika nr 1 do SIWZ, ale w ilości z PZT-czyli 14 szt. jednego typu (pomimo podziału na PZT na ławki z oparciem i bez oparcia).

Odpowiedź:

Należy zamontować ławki parkowe z oparciem w ilości 14 sztuk.

Pytanie 2: Do wyceny nasadzeń niezbędne jest określenie obwodu pnia na wys.100 cm(w przypadku drzew)oraz wielkości pojemników w przypadku pozostałych sadzonek. Brak takich informacji w dokumentacji - proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy nasadzić drzewa o obwodzie pnia co najmniej 10 cm, mierzonej na wysokości 100 cm. Wielkość pojemników w przypadku bylin od P9 do C2, wielkość pojemników w przypadku krzewów co najmniej C2.

Pytanie 3: W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi dot. ilości pergoli-na planie PZT jest rzut innych pergoli niż wynika to z rysunku szczegółowego. Na takiej długości ścieżek nie da się fizycznie zmieścić 14 szt. pergoli o wymiarach z rysunku szczegółowego.

Odpowiedź:

Należy zamontować pergole zgodnie z PZT.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Łukasz Kolarczyk
Zastępca Prezydenta Miasta