



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.17.2022

Trzebowniko, 29.06.2022

Wyjaśnienia do treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: **Budowa wiaty plenerowej przy budynku OSP w Trzebowniku**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy Pytania

Pytanie 1

Proszę o informację czy w miejscu występowania żaluzji drewnianych mają być okna?

Ad 1.

Nie ma okien w miejscu występowania żaluzji drewnianych.

Pytanie 2

Proszę o podanie wymiaru żaluzji drewnianych.

Ad 2.

Wymiary żaluzji drewnianych w świetle muru: 185x80cm.

Pytanie 3

Proszę o zestawienie stolarki z uwagi na brak wytycznych technicznych do wyceny.

Ad 3.

Zestawienie stolarki stanowi załącznik do dzisiejszej korespondencji (Pdf w załączeniu).

Pytanie 4

Proszę o więcej wytycznych technicznych dotyczących obudowy z drewna i konstrukcji aluminiowej w kolorze antracyt.

Ad 4.

Obudowa z drewna w postaci deski elewacyjnej, kompozytowej, lamelowej (ostatecznie kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem). Konstrukcja aluminiowa w postaci profilu zamkniętego aluminiowego o wymiarach 30mm x 30mm x 2mm w kolorze antracytu (ostatecznie kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem).



Wielokrotny laureat rankingu
Złota Setka Gmin Podkarpacia



Laureat plebiscytu
„Euro-Gmina”



Skuteczny beneficjent
środków unijnych



Wyróżnienie w kat.
„Inwestor na Medal” w konkursie
„Budowniczy Polskiego Sportu”