

Kościerzyna, dnia 27 września 2022 r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.15.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ WRAZ ZE ZMIANĄ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „Budowa drogi gminnej Łubiana-Grzybowo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie 1:

Jaką ilość drzew przyjąć do wyceny – 1178 szt, wg. przedmiaru robót poz. 4-17 czy 1073 szt wg decyzji środowiskowej i opisu tech. do projektu zagospodarowania terenu pkt. 3.6 Gospodarka Zielenią ?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 1178 drzew zgodnie z przedmiarem, część drzew to tzw. wielopień. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że dokładna liczba drzew do wycinki zostanie ustalona w trakcie przekazania placu budowy, ponieważ część drzew została bądź będzie wycięta przez dotychczasowych właścicieli, część będąca w zarządzie Lasów Państwowych zostanie wycięta przez Lasy Państwowe. Podkreślamy jednak, że do wyceny należy przyjąć liczbę drzew przewidzianych do wycinki, zgodnie z ilością i z podziałem na średnice dokładnie tak jak podano w przedmiarze.

Pytanie 2:

Wg decyzji środowiskowej oraz opisu tech. do projektu zagospodarowania terenu pkt. 3.6 Gospodarka Zielenią należy wyciąć krzewy z powierzchni 33,5 m² oraz nasadzić nowe.

Brak pozycji w przedmiarze robót. Czy należy wyciąć i nasadzić nowe krzewy? Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź:

Należy wyciąć 33,5 m² krzewów. Nasadzeń krzewów nie należy uwzględniać w wycenie.

Pytanie 3:

Czyją własność będą stanowić drzewa z wycinki - Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeżeli zamawiającego to prosimy o podanie odległości i miejsca ich wywozu.

Odpowiedź:

Drzewa z wycinki stanowić będą własność gminy bądź dotychczasowych właścicieli wywłaszczanych nieruchomości. Do wykonawcy należeć będzie wycinka drzew i pocięcie na wałki o długości 1,5 m wraz ze złożeniem w stosy.

Pytanie 4:

Zgodnie z decyzją środowiskową pkt. 1 ppkt. 6 w ramach rekompensaty za wycinkę drzew i krzewów należy wykonać :

- nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w proporcjach nie mniejszej niż 1:1.

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie że zgodnie z SWZ rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia do zadań wykonawcy nie należy zakup oraz nasadzenie drzew z wyłączeniem z ceny oferty.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nasadzenie drzew nie należy do przedmiotu zamówienia i nie należy uwzględniać w kosztach Wykonawcy kosztów nasadzenia drzew.

Pytanie 5:

Dotyczy poz. 29 przedmiaru robót. Jaką ilość krawężników 15x30 cm przyjąć do wyceny – czy 603 m zgodnie z przedmiarem, czy ok. 900 m wg planu sytuacyjnego projektu wykonawczego w tym ok 130 m obniżonego 22x15x100 ?

Odpowiedź:

Łączna ilość krawężników 15x30x100 oraz 22x15x100 wynosi 894 m.b.

Pytanie 6:

Dotyczy Projektu Docelowej Organizacji Ruchu. Prosimy o jednoznaczne określenie grupy wielkości znaków pionowych oraz generacji folii odblaskowej. W opisie technicznym pkt. 4 Opis Rozwiązania jest – znaki małe „M” folia II generacji. Natomiast w pkt. 6 Materiały – znaki „średnie” folia I generacji .

Odpowiedź:


Znaki wielkość małe folia II generacji

Pytanie 7:

Prosimy o podanie wymiarów gumowego progu zwalniającego U-16C oraz umieszczenie na stronie zamawiającego jego przekroju podłużnego.

Odpowiedź:

Wymiary progu zwalniającego U-16C, szerokość minimalna 2,00 m.b. + najazdy o szerokości 1,00 m.b. wysokość 0,10 m



Rys. 8.1.3. Liniowy próg zwalniający płytowy U-16c o ograniczonej prędkości przejazdu 25—30 km/h

Pytanie 8:

Dotyczy poz. 45 przedmiaru robót, przestawienie istniejących tablic drogowych – szt. 69 wg projektu DOR zamocować należy znaki nowe. Jakie znaki przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny znaki nowe oraz słupki zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem wadium, gwarancji bankowej jest Zamawiający – Gmina Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, gdyż w rozdziale XIV pkt. 5.6 SWZ nie ma podanego beneficjenta wadium.

Odpowiedź:

- 1) Beneficjentem jest Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna;
- 2) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany w: rozdziale XIV pkt 5.6 SWZ.

Po zmianie punkt ten otrzymuje brzmienie:

5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Pytanie 10:

Zgodnie z zapisami działu X, ust. 7, pkt 8), Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „wypełnionego i podpisanego kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług”. W związku ze zmianami wprowadzonymi do kosztorysu ofertowego w wyniku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania nr 2, 3 i 4, z dnia 14.09.2022, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie jego zaktualizowanej formy, celem ujednolicenia formy sposobu złożenia oferty i uniknięcia ewentualnych błędów formalnych w przypadku samodzielnej zmiany formy kosztorysu ofertowego przez Oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem wadium jest Gmina Kościerzyna

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że beneficjentem wadium jest Gmina Kościerzyna.

W związku z powyższym zmienia się:

Rozdział XI ust. 6. Sposób oraz termin składania ofert

Zmienia się na:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2022 roku do godz. 12.00

Rozdział XVII ust. 1. Termin otwarcia ofert


Zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 13.10.2022 r. o godzinie 12.30

Rozdział XVI. ust. 1. Termin związania oferta

Zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.11.2022 r.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Załączniki:

- Zaktualizowany przedmiar
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia