



PZ 2063



UWAGA:  
Projektowane elementy  
oznaczono na czerwono

PZ 2063:  
MOC ZNAMIONOWA IST.  $P_i=7,988$  kW  
MOC ZNAMIONOWA PROJ.  $P_i=8,084$  kW  
~3N/50Hz 400/230V TN-C-S



UWAGA:  
Słup malować:  
- do 0,3m abizolem  
- do 1,5m RAL 6009  
- do 2m farba  
antyplakat  
- grubość ścianki  
słupa min. 4mm

BIURO PROJEKTOWE: <b>FDELITA</b> PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Zbroja	MAP/0103/PBE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Stanisław Zbroja	UAN Upr. 333/90	
TEMAT: BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA NA DZIAŁKACH 118/95, 118/5, 120/3, 118/4, 118/47 , 288/2 OBRĘB NH-7 „JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, GMINA MIEJSKA KRAKÓW			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW- ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:	ELEKTRYCZNA	FAZA: STAGE:	DATA / DATE: 11.01.2023r.
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
Schemat rozbudowy szafy PZ 2063		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: E-2	