



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108627560

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110
NIP 657-21-87-534
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl
szpital@morawica.com.pl

centrala (41) 36 41 399
Izba Przyjęć (41) 36 41 302
fax (41) 36 41 299

Nr sprawy EZP-252-6/2021

Morawica, 06.07.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NR 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w ŚCP w Morawicy”. Nr postępowania EZP-252-6/2021

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ,ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców :

informuje że:

1.Pytanie 1: Proszę o informację, czy wywóz i utylizacja gruzu jest po stronie Zamawiającego? Jeżeli nie, proszę o uzupełnienie zakresu ilościowego w przedmiarach potrzebnego do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 p 2 wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w czasie remontu jest po stronie Wykonawcy.

2.Pytanie 2: Proszę o podanie wymiarów kratki wentylacyjnych które podlegają wymianie.

Odpowiedź: Wymiary otworów w ścianie pod istniejące kratki wentylacyjne 27x11cm.

3.Pytanie 3- Proszę o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie taśmy systemowej uszczelniającej posadzki w łazienkach.

Odpowiedź: Pozycja 15 przedmiaru to kalkulacja własna, należy więc uwzględnić wszystkie potrzebne materiały do wymiany kabiny na nową.

4.Pytanie 4- Czy podczas malowania pomieszczeń, należy demontować istniejące lampy? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów o demontaż oraz ponowny montaż lamp z podaniem ilościowym. W przypadku gdy lampy należy tylko zabezpieczać prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie zabezpieczenia lamp folią PCV.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór sposobu zabezpieczenia podłogi, lamp, okien, drzwi, osprzętu elektrycznego, grzejników oraz innego wyposażenia.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy

Beata Matulińska

5.Pytanie 5-Proszę o informację Zamawiającego na temat udostępnienia jednorazowo ilości poszczególnych pomieszczeń do malowania. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji, ma to ogromny wpływ na termin wykonania prac oraz do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Jednocześnie do malowania mogą zostać udostępnione trzy sale chorych.

6.Pytanie 6-Czy po wykonaniu remontu przekazanych pomieszczeń, wykonawca przekaże je użytkownikowi i dokonany zostanie częściowy odbiór pozwalający na ich użytkowanie, będzie to traktowane jako zakończenie części etapu prac.

Odpowiedź: Po wykonanym remoncie pomieszczenia przekazane zostaną do użytkowania. Wykonawca nie odpowiada za zniszczenia spowodowane przez pacjentów chyba że powstaną na skutek słabej jakości materiałów lub wadliwej technologii wykonania.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy

Beata Matulińska

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/morawica_ w dniu 06.07.2021 roku